


DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
ELEMENTY PROJEKTU NA CAŁY SZPITAL
Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach - decyzja nr 1027/12 z 10 grudnia 2012r., znak AB.6740.984.2014.EK



SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ROZBUDOWA
ELEMENTY PROJEKTU NA CAŁY SZPITAL
Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach - decyzja nr 1027/12 z 10 grudnia 2012r., znak AB.6740.984.2014.EK

MIEŁOSENSOROWA CZUJKA - OPT-OPT-TEMP (O2T)

CZUJKA OPTYCZNA Z WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA (montaż czujki nad podwieszanym sufitem)

okablowanie YnTKSY ekw 1x2x1 mm
wykonać od aparatów wykonawczych do centrali alarmowej

05/01 Oznaczenie pętli i elementu w pętli (pętla/element)

ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

SYGNALIZATOR OPTYCZNY

moduł kontrolno-stenujący

elektrotzymacz ścienny

SYSTEM PRZYZYWOWY

Lampka czerwona z bucziem

Przycisk z lampką

Moduł manipulatora

Kasownik 2-pętlowy

okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od aparatów wykonawczych do PPD zlokalizowanego w pokoju pielęgnarek wg schematu systemu przyzywowego

LPD

Lokalny Punkt Dystrybucji - pokój pielęgnarek

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2xRJ45 RJ45 sieć medyczna
2xUTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm

RJ45 RJ45 sieć pacjenska
UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm

RJ45 RJ45 telefon
okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od gniazd RJ45 w panelu PPM do punktu dystrybucji PPD piętrowego

Wi-Fi
okablowanie UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od punktu WiFi do punktu dystrybucji PPD piętrowego

PPM
PPM - przyłóżkowy panel medyczny
wyposażenie wg osobnego rysunku

LPD
Lokalny Punkt Dystrybucji - oddziałowy/piętrowy

INSTALACJA MONITORINGU

KAMERA KOPULKOWA IP
UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm

okablowanie UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od kamer IP do punktu dystrybucji PPD piętrowego

temat projektu	PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOLAZACH			
adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy			
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy			
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17			
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op			
temat rysunku	RZUT III PIĘTRA - BLOK A - ETAP NR 2			
faza/branża	PW/elektryka	data	2018.03	nr rys EW-15