


## OBWODY Z ROZDZIELNI TW1p- rozbudowa
## OBWODY POKOJI

TW1p/G/01 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/02 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/03 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/04 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/05 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/06 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/07 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/08 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/09 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/10 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/11 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/12 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/13 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/14 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 14 YDY żo 3x2,5mm²

TW1p/PPM/01 - OBWÓD PPM 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/02 - OBWÓD PPM 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/03 - OBWÓD PPM 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/04 - OBWÓD PPM 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/05 - OBWÓD PPM 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/06 - OBWÓD PPM 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/07 - OBWÓD PPM 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/08 - OBWÓD PPM 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/09 - OBWÓD PPM 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/10 - OBWÓD PPM 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/11 - OBWÓD PPM 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/12 - OBWÓD PPM 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/13 - OBWÓD PPM 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/14 - OBWÓD PPM 230V nr 14 YDY żo 3x2,5mm²

## OBWODY Z ROZDZIELNI TW1p- DATA MEDYCZNE
## OBWODY POKOJI

TW1p/PPM/01M - OBWÓD PPM 230V nr 1 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/02M - OBWÓD PPM 230V nr 2 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/03M - OBWÓD PPM 230V nr 3 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/04M - OBWÓD PPM 230V nr 4 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/05M - OBWÓD PPM 230V nr 5 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/06M - OBWÓD PPM 230V nr 6 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/07M - OBWÓD PPM 230V nr 7 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/08M - OBWÓD PPM 230V nr 8 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/09M - OBWÓD PPM 230V nr 9 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/10M - OBWÓD PPM 230V nr 10 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/11M - OBWÓD PPM 230V nr 11 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/12M - OBWÓD PPM 230V nr 12 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/13M - OBWÓD PPM 230V nr 13 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/PPM/14M - OBWÓD PPM 230V nr 14 DATA YDY żo 3x2,5mm²

TW/G/01 Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

## OBWODY Z ROZDZIELNI TW1p- rozbudowa
## OBWODY OGÓLNE

TW1p/G/15 - OBWÓD WZMACNIACZ 230V nr 15 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/16 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 16 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/17 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 17 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/18 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 18 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/19 - OBWÓD GAZY MEDYCZNE 230V nr 19 YDY żo 3x2,5mm²

## LEGENDA

- gniazgo podwójne z bolcem uziemiającym
- gniazgo podwójne z bolcem uziemiającym hermetyczne
- gniazgo pojedyncze z bolcem uziemiającym
- gniazgo pojedyncze z bolcem uziemiającym hermetyczne
- wypust elektryczny do stałego zasilania
- wypust elektryczny do stałego zasilania gniazd medycznych
- lokalna szyna wyrównawcza
- Główna szyna wyrównawcza na piętrze
- Oddziałowa szyna wyrównawcza na piętrze
- połączenie z dostępnymi częściami przewodzącymi
- PPM - przyłóżkowy panel medyczny wyposażenie wg osobnego rysunku
- gniazdo ekwipotencjalne

INSTALACJA ZASILANIA
INSTALACJA GNIAZD 230V
INSTALACJA SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

| | |
|---|---|
| temat projektu | **PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH** |
| adres | ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy |
| inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głuchołazy |
| projektant specjalność elektryczna | mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17 — podpis |
| sprawdzający specjalność elektryczna | mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op — podpis |
| temat rysunku | RZUT I PIĘTRA - BLOK A - ETAP NR 2 |
| faza/branża | PW/elektryka — data: 2018.02 — skala: — nr rys: EW-07 |