np RP 2x120 obwody oswietleniowe - część B

TWO2p etap II



kierunek rozdzielnica TWOp2

istniejący przewód zasilający YLY 4x35mm²

YLY 5x16mm²

L = 5m

	Obwód oświetlenia 230 V nr 1	Obwód oświetlenia 230 V nr 2	Obwód oświetlenia 230 V nr 3		Obwód oświetlenia 230 V nr 4	Obwód oświetlenia 230 V nr 5	Obwód oświetlenia 230 V nr 6		Obwód oświetlenia 230 V nr 7	Obwód oświetlenia 230 V nr 8	Obwód oświetlenia 230 V nr 9		Obwód oświetlenia 230 V nr 10	Obwód oświetlenia 230 V nr 11	Obwód oświetlenia 230 V nr 12		Obwód oświetlenia 230 V nr 13	Obwód oświetlenia 230 V nr 14	rezerwa			czujnik kontroli faz	Obwód oświetlenia AW 230 V nr 1	Obwód oświetlenia AW 230 V nr 2	Obwód oświetlenie nocne 230 V nr 1			
RODZAJ KABLA PRZEWODU	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²					YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²			
NR	O1	O2	O3		O4	O5	G6		O7	O8	O9		O10	O11	O12		O13	O14					OEW1	OAW2	NO1			

BR

14xDY zo 10mm²

13 x LSW

DY zo 6mm²

OSW

woda

c. o.

gaz

TN-S

istniejący przewód zasilający

YLY 4x35mm²

GSW

LY zo 25mm²

E

BR - Blok rozdzielczy

temat projektu	**PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH ETAP II**
adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głuchołazy
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17 — podpis
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op — podpis
temat rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ OŚWIETLENIA TW2p/TWO2p część B ETAP II - blok A PIĘTRO II
faza/branża	PW/elektryka — data 2018.03 — nr rys. EW-04