



**OBWODY Z ROZDZIELNI OŚWIETLENIA TWO2p**

- TWO2p/O/01 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 1 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/02 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 2 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/03 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 3 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/04 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 4 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/05 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 5 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/06 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 6 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/07 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 7 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/08 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 8 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/09 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 9 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/10 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 10 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/11 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 11 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/12 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 12 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/13 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 13 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/O/14 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 14 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/NO/01 - OBWÓD OŚWIETLENIA NOCNEGO 230V nr 1 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/OEW/01 - OBWÓD OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 230V nr 01 YDY zo 3x1,5mm²
- TWO2p/OAW/02 - OBWÓD OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 230V nr 02 YDY zo 3x1,5mm²

**OBWODY Z ROZDZIELNICZY POKOJU NR 5**

- Twp5/O/1 - OBWÓD OŚWIETLENIA 230V nr 1 YDY zo 3x1,5mm²
- Tw2p/O/01 Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

- 1 Oprawa ośw. podstawowego łazienkowa, IP45, LED, 230V
- 2 Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44, LED, 230V
- 3 Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44, LED, 230V
- 4 Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44, LED, 230V
- 5 Oprawa oświetlenia awaryjnego
- 6 Oprawa tymczasowa rastrowa oświetlenia do połączenia z częścią remontowaną
- 6 AW Oprawa tymczasowa rastrowa oświetlenia awaryjnego dwufunkcyjna do połączenia z częścią remontowaną

- EW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna 1,2 W
- EW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna 1,2 W

- PPM PPM - przyłózkowy panel medyczny wyposażenie wg osobnego rysunku

**INSTALACJA OŚWIETLENIOWA**

|                                      |  |         |         |
|--------------------------------------|--|---------|---------|
| temat projektu                       | PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH                                   |         |         |
| adres                                | ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy  |         |         |
| inwestor                             | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy |         |         |
| projektant specjalność elektryczna   | mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK<br>upr.nr OPL/1329/PBE/17  | podpis  |         |
| sprawdzający specjalność elektryczna | mgr inż. JAN PIŃCZAK<br>upr.nr 230/70/ Op  | podpis  |         |
| temat rysunku                        | RZUT II PIĘTRA - BLOK A - ETAP NR 2  |         |         |
| faza/branża                          | PW/elektryka   | data    | 2018.03 |
| skala                                |  | nr rys. | EW-11   |