

DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

ELEMENTY PROJEKTU NA CALY SZPITAL

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach - deszcyja nr 1027/12 z 10 grudnia 2012r., znak AB.6740.984.2014.EK

6W GŁOŚNIK ŚCIENNY 6W

6W GŁOŚNIK SUFITOWY 6W

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ROZBUDOWA

ELEMENTY PROJEKTU NA CALY SZPITAL

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach - deszcyja nr 1027/12 z 10 grudnia 2012r., znak AB.6740.984.2014.EK

WIELOSENSOROWA CZUJKA - OPT-OPT-TEMP (OZT)

CZUJKA OPTYCZNA Z NISKĄŻNIKIEM ZADZIAŁANIA (montaż czujki nad podwieszanym sufitem)

okablowanie YnTKSY ekw 1x2x1 mm
wykonać od aparatów wykonawczych do centrali alarmowej

05/01 Oznaczenie pętli i elementu w pętli (pętla/element)

ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

SYGNALIZATOR OPTYCZNY

MODUŁ kontrolno-sterujący

elektrotrzymacz ścienny

SYSTEM PRZYZYWOWY

Lampka czerwona z buczkiem

Przycisk z lampką

Moduł manipulatora

Kasownik 2-pętlowy

Kasownik 1-pętlowy

okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od aparatów wykonawczych do PPD zlokalizowanego w pokoju pielęgniarek wg szchematu systemu przyzywowego

LPD Lokalny Punkt Dystrybucji - pokój pielęgnarek

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTORALNEGO

i-2xRJ45 gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 sieć medyczna
2xUTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm

i-RJ45 gniazdo teleinformatyczne RJ45 sieć pocjencka
UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm

i-RJ45 gniazdo teleinformatyczne RJ45 telefon
okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od gniazd RJ45 w panelu PPM do punktu dystrybucji PPD piętrowego

Wi-fi okablowanie UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od punktu WiFi do punktu dystrybucji PPD piętrowego

PPM PPM - przyłóżkowy panel medyczny
wyposażenie wg osobnego rysunku

LPD Lokalny Punkt Dystrybucji - oddziałowy/piętrowy

INSTALACJA MONITORINGU

KAMERA KOPUŁKOWA IP
UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm

okablowanie UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od kamer IP do punktu dystrybucji PPD piętrowego

temat projektu	**PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH**
adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głuchołazy
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17 — podpis
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op — podpis
temat rysunku	RZUT II PIETRA - BLOK A - ETAP NR 2
faza/branża	PW/elektryka — data 2018.03 — skala — nr rys. EW-14