

Olkusz, dnia 16.05.2023 r.

KBZ.271.2.9.2023

### Wyjaśnienia 3 SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt) 1 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkusz, Gmina Olkusz***

Zamawiający, Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

#### Pytanie:

W projekcie technologii lodowiska zawarto zapis: "Zakres zamierzonej inwestycji obejmuje: - Wykonanie projektu lodowiska wraz ze sztuczną trawą jako boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 46 m oraz toru carlingowego 5x 46 m z możliwością wymrożenia lodowiska o wymiarach max. 20x40 m"

1. proszę o wykreślenie "wykonanie projektu lodowiska", wszak projekt już istnieje.
2. Przy zaprojektowanym kanale mrozeniowym wzdłuż krótkiego boku lodowiska nie ma możliwości wymrożenia lodowiska 20x40, długość 46m musi być zachowana. Można ew. manewrować tylko szerokością lodowiska. Proszę o decyzję.

#### Odpowiedź:

1. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie szczegółowej dokumentacji technologicznej / warsztatowe przed rozpoczęciem robót związanych z budową lodowiska oraz toru do curlingu.
2. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji mrozeniowej dostosowanej do wymiarów płyty lodowiska 20x46m oraz toru do curlingu o wymiarach 5x46m.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Olkusz  
*Roman Piąśnik*

