



ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Roman Piekietko  
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

(pieczęć zakładu usługowego)

Cielmie 26.10.2016  
dnia

Opinia Nr 18/16

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych  
w budynku przy ul. Nowoborskiej 9A w Cielmie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez SP. M. TRS ROM

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Pana Romana Piekietko w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

podłączenia do przewodów  
kominowych zgodnie  
z projektem  
z dnia 26.10.2016 r.  
zgodnie z projektem

Wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.Nr 89 poz. 414),  
Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz.351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U.Nr 92 poz. 460).

W oparciu o w/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają  
obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne  
minimum 1 raz w roku.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla 2016-3

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 26.10.2016 podpis .....

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

pieczęć i podpis

Korporacja  
jako stowarzyszenie  
ogólnokrajowe  
zrzesza poprzez swoje  
oddziały terenowe  
osoby prawne i fizyczne  
świadczące usługi  
kominarskie  
na obszarze R.P.

Korporacji jest:

Obrona interesów  
swoich członków oraz  
reprezentowanie ich  
w kraju i za granicą

Podnoszenie etyki  
zawodu i godności  
rzemiosła  
kominarskiego

Doskonalenie  
kwalifikacji  
zawodowych

Współdziałanie  
w zakresie:



poprawy stanu  
bosp. p.pożarowego





ochrony  
i w. dom gazów

racjonalnego  
gospodarowania  
paliwami

ochrony środowiska  
naturalnego

ul. Wołkowskiego 2/2.

1  - białe  
2  - białe

4  - białe
6  - białe, białe
5  - białe
1
3  - białe / białe

białe - wend. kuchnia  
biał - kuchnia węg.  
biał - pięć kątów

Wydział Budownictwa  
Poznań, 1963/95