

OZNACZENIA:

- instalacja c.o. z rur tworzywowych wielowarstwowych, zaciskanych, zaizolowanych cieplnie; zasilanie / powrót,
- instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót, instalacja prowadzona po ścianach pod stropem;
- instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót instalacja prowadzona po ścianach przy podłodze;
- COx — piony instalacji c.o.

- 11KV/500, 600 mm, 1,00 — grzejnik płytowy zaworowy, dolnozasilany, - typ grzejnika, - długość grzejnika, - nastawa zaworu,
- C_STD_700, 500 mm — grzejnik łazienkowy, drabinkowy, - typ grzejnika, - szerokość grzejnika,
- 3,00, DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną, - nastawa, - średnica zaworu,
- 0,25 obr., DN15 — zawór grzejnikowy powrotny, nastawny, - nastawa, - średnica zaworu,
- przejścia przez przegrody - wg rysunków

UWAGI:

1. Instalacje w mieszkaniach należy wykonać z rur stalowych i prowadzić po wierzchu ścian.
2. Podejścia do grzejników należy wykonać z rur stalowych o średnicy 15 x 1,2 mm

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice				
Opracował:	mgr inż. A. LASAK	upr. nr SLK/3065/POOS/10		Data: 11.2021
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium: PT
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach			Skala: 1:60
Tytuł rys.:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA **Rzut II piętra**			Nr rys.: **O-03**