




**PEC**  
**GLIWICE**  
**SO LAT**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



Zarząd Budynków Miejskich

II TBS Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

TELEFONY:  
Sekretariat

Dział Dyspozycji Ruchu  
Dział Sprzedaży i Rozwoju  
Zakład Ciepłny Nr 1  
Zakład Ciepłny Nr 4

32 335 0 105  
32 335 0 106  
32 335 0 110  
32 335 0 118  
32 335 0 152  
32 335 0 123

e-mail: office@pec.gliwice.pl  
internet: www.pec.gliwice.pl



ESC  
TBS



TS-MC  
pwr

Nr sprawy: 008638/21

Nr dokumentu: RT/0561/2021

Wasz Znak:

Data: 22.10.2021 r.

**Dot.: warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku  
mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2021 r. (wpływ 15.10.2021r.) potwierdzamy możliwość przyłączenia budynku jw. do miejskiej sieci ciepłowniczej. Informujemy, iż termin podłączenia jest uzależniony od zaawansowania inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dworskiej, co za tym idzie możliwości budowy przyłączy sieci ciepłej do budynków A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

W załączeniu przekazujemy warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci budynku przy ul. Noakowskiego 2, zakładające wykonanie kompaktowej stacji wymienników ciepła w budynku przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

W zakresie Odbiorcy pozostaje przygotowanie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi oraz wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych. Projekt techniczny adaptacji pomieszczenia wymiennikowni oraz wypełniony druk doboru urządzeń węzła należy złożyć do uzgodnienia w PEC Gliwice Sp. z o.o.

Warunki jw. zostaną uwzględnione w umowie przyłączeniowej. W tej sprawie prosimy kontaktować się z Anetą Skoczeń w dziale Sprzedaży i Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: a.skoczen@pec.gliwice.pl, a w sprawach technicznych z działem Inwestycji, tel. 32 335 0 210, 32 335 0 207.

Załączniki:

- Warunki techniczne część IIIa
- Druk doboru swc

PEC - Gliwice Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Główny Księgowy

Barbara Przeworska

Kopia: DS + Wniosek,  
Dlaa



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 81.471.500 PLN

## WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA INSTALACJI ODBIORCZEJ

### WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAŻU WĘZŁA CIEPLNEGO

dla obiektu: **budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach**

1. Lokalizacja węzła cieplnego: **j.w.**
2. Granice własności/eksploatacji: **zawory odcinające instalację węzła cieplnego od instalacji odbiorczych i instalacji OZE. Zawory odcinające należą do PEC Gliwice Sp. z o.o.**
3. Miejsce dostawy ciepła: **j.w.**
4. Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:

c.o.	<b>50,0 kW</b>
c.w.u.	<b>- kW</b>
5. Ciśnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: **600 kPa**
6. Ciśnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: **-**
7. Temperatura dla instalacji c.o.: **80/60 °C**
8. Temperatura dla instalacji c.w.u.: **-**
9. Instalacja odbiorcza powinna być podłączona do stacji wymienników ciepła poprzez rozdzielacze lub zawory odcinające.
10. Instalacja c.o. powinna być wykonana w układzie zamkniętym, z uwzględnieniem podanych wyżej parametrów.
11. Instalacja c.o. powinna być wyposażona w zawory spustowe.
12. Zawory odcinające, spusty z instalacji odbiorczych i rozdzielacze należy zabudować poza pomieszczeniem wymiennikowni.
13. Napełnienie i uzupełnienie instalacji c.o. odbywać się będzie wodą uzdatnioną poprzez sieć c.o. Układ uzupełniania zlokalizowany jest w węźle cieplnym.
14. Instalację cwu wyposażyć w elementy regulacyjne przepływu na pionach oraz, gdy podłączenie punktu poboru jest dłuższe niż 5m zastosować rurę cyrkulacyjną z elementem regulacyjnym (termostatem).
15. W przypadku współpracy węzła ciepła i instalacji OZE należy spełnić nw. warunki:
  - parametry czynnika grzewczego z OZE i ciepłej wody użytkowej podawane do węzła cieplnego nie mogą przekraczać wartości określonych przepisami,
  - instalacja OZE powinna być wyposażona w zawór trójdrogowy zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury czynnika grzewczego,
  - układ automatycznej regulacji i zasilanie elektryczne instalacji OZE należy rozdzielić od instalacji węzła ciepła,
  - instalację OZE wyposażyć w ręczne zawory By-pass umożliwiające odstawienie instalacji, dla celu bezpośredniego zasilania instalacji odbiorczej z wymiennika ciepła,
  - schemat współpracy instalacji OZE z węzłem ciepła podlega uzgodnieniu w PEC.
16. Uzgodnienie warunków dostawy wody z przedsiębiorstwem wodociągowym oraz doprowadzenie wody wodociągowej do pomieszczenia węzła wraz z opomiarowaniem, jest w zakresie Odbiorcy.

17. Uzgodnienie warunków dostawy energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia węzła cieplnego, wraz z opomiarownianiem i rozdzielnią główną, jest w zakresie Odbiorcy.
18. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowią załączone „Wymagania dla pomieszczenia stacji wymienników ciepła”, zgodnie z którymi należy zaprojektować i przygotować pomieszczenie węzła. Roboty przygotowania pomieszczenia prowadzić w uzgodnieniu ze służbami PEC Gliwice.
19. Dokumentację techniczną adaptacji pomieszczenia węzła cieplnego należy uzgodnić w PEC Gliwice Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo ciepłownicze zastrzega sobie prawo do wglądu w projekt techniczny instalacji wewnętrznych.
20. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonują służby PEC Gliwice Sp. z o.o., na podstawie podpisanej Umowy sprzedaży ciepła. Przed uruchomieniem ciepła należy wykonać i zgłosić do odbioru służbom PEC Gliwice Sp. z o.o. próbę ciśnieniową i płukanie instalacji wewnętrznej.
21. Warunki techniczne ważne są przez 2 lata licząc od daty wystawienia.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPŁEJ GŁIWICE  
Sp. z o.o.  
DZIAŁ INWESTYCJI



## **Wymagania dla pomieszczeń stacji wymienników ciepła (węzłów cieplnych) przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.o.**

### **1. Wymagania ogólne**

- 1.1. Pomieszczenie stacji wymienników ciepła należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnioną wcześniej w PEC Gliwice Sp. z o.o.
- 1.2. Dokumentacja powinna zawierać m.in. warunki techniczne przyłączenia, plan sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na węzeł ciepła, określenie stanu obecnego (inventaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszczenia, rozmieszczenie podstawowych urządzeń i instalacji w węźle (studnia schładzająca, wpusty podłogowe, zlew), określenie sposobu wentylacji pomieszczenia, sposób komunikacji/dojścia do pomieszczenia, lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jeśli są przewidziane), wymiary drzwi i okien.
- 1.3. W dokumentacji należy przedstawić trasę kablową dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni do czujnika temperatury zewnętrznej, zlokalizowanego na ścianie północnej budynku, zamontowanego na wysokości ok. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od okien, drzwi, przewodów wentylacyjnych.
- 1.4. Projekt branży elektrycznej powinien być opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrębne opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej. Projekt ten powinien być skoordynowany z projektem branży sanitarnej, w zakresie wymaganych przepisami odległości pomiędzy urządzeniami wod-kan, a instalacją elektryczną w pomieszczeniu.
- 1.5. Dokumentacja powinna być uzgodniona pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r.
- 1.6. Węzeł cieplny powinien być usytuowany w miarę możliwości w centralnej części budynku.
- 1.7. Pomieszczenie węzła ciepła powinno przylegać do ściany zewnętrznej budynku. Musi być wydzielone, nie może być przechodnie, ani służyć do innych celów. Rozdzielacze, zawory spustowe i odcinające stanowiące element instalacji odbiorczej budynku należy usytuować poza pomieszczeniem węzła.
- 1.8. Wymiary pomieszczenia muszą umożliwiać montaż urządzeń i swobodny dostęp do nich.

### **2. Wymagania budowlane**

- 2.1. Minimalna wysokość pomieszczenia węzła cieplnego: 2,0 m.
- 2.2. Wysokość przejść pod przewodami instalacyjnymi w węźle powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m.
- 2.3. Dostęp do pomieszczenia węzła cieplnego powinien być możliwy z zewnątrz budynku lub bezpośrednio z korytarza lub klatki schodowej. Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia piwnicznego na węzeł ciepła należy zachować warunki techniczne dojścia do pomieszczeń technicznych. Droga komunikacyjna prowadząca do węzła powinna być wyposażona w oświetlenie elektryczne, powinna mieć szerokość co najmniej 1,0 m, a wysokość co najmniej 1,9 m.
- 2.4. Drzwi do pomieszczenia powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wysokość 1,9 m (lub mniej w uzasadnionych przypadkach). Powinny być wyposażone w zamek patentowy, otwierać się od strony pomieszczenia węzła. Drzwi łącznie z futryną zaleca się wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową.
- 2.5. Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być gładko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. W razie konieczności ściany odgrzybić preparatem pleśniobójczym.
- 2.6. Podłoga w pomieszczeniu węzła cieplnego powinna być gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury (np. płytki ceramiczne typu „GRES”). Należy ją wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego lub studzienki schładzającej.
- 2.7. Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła cieplnego powinno zapewniać poziom dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-B-02151/02.
- 2.8. Okno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno być otwieralne i uchylne oraz powinno być zabezpieczone kratą z siatką od zewnątrz.
- 2.9. Roboty przygotowania pomieszczenia wymiennikowni prowadzić w uzgodnieniu ze służbami PEC Gliwice.

### 3. Wentylacja pomieszczenia

- 3.1. Pomieszczenie węzła cieplnego powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną. Zaleca się krotność 5 wymian/h. W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilości wymian powietrza, należy zastosować wentylację mechaniczną.
- 3.2. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji należy zakończyć elementem zabezpieczającym (np. siatka metalowa).

### 4. Wymagania branży elektrycznej

#### 4.1. Zasilanie w energię elektryczną.

- 4.1.1. Do pomieszczenia stacji wymienników ciepła powinien być doprowadzony wydzielony obwód zasilający zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych:
- w przypadku zasilania 1-fazowego należy przewidzieć pobór mocy nie mniejszy niż 4 kWz zabezpieczeniem głównym (przedlicznikowym) 20A – w tym przypadku sugeruje się wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niż 3 x 4 mm<sup>2</sup>;
  - w przypadku zasilania 3-fazowego należy przewidzieć pobór mocy nie mniejszy niż 12 kWz zabezpieczeniem głównym (przedlicznikowym) 20A w każdej fazie – w tym przypadku sugeruje się wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niż 5 x 4 mm<sup>2</sup>;
- 4.1.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) należy dostosować do zaprojektowanych urządzeń technologicznych stacji wymienników ciepła (np. pompy); **jeżeli pozwala na to projekt technologiczny zaleca się wykonanie zasilania 1-fazowego z zabezpieczeniem głównym 20A;**

#### 4.2. Układ pomiarowy energii elektrycznej.

- 4.2.1. W celu rozliczenia zużytej energii elektrycznej przez urządzenia stacji wymienników ciepła należy przygotować układ pomiarowy energii elektrycznej, umożliwiający pobór energii elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne są warunki techniczne przyłączenia oraz umowa na dostawę energii elektrycznej).
- 4.2.2. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice należy doprowadzić do przepisania zawartej wcześniej umowy na dostawę energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice.
- 4.2.3. Tablica licznikowa powinna być zabudowana w miejscu ogólnie dostępnym; jeśli to możliwe w bezpośrednim sąsiedztwie liczników administracyjnych i lokatorskich.
- 4.2.4. Tablicę licznikową wyposażać w zamek z wkładką patentową typ 9081/827/1333. Drzwi z szybką umożliwiającą odczyt licznika bez otwierania tablicy licznikowej.
- 4.2.5. Obwód zasilający stację wymienników ciepła powinien być wydzielony i zabezpieczony odrębnym zabezpieczeniem przedlicznikowym, wykonanym jako topikowe.
- 4.2.6. Tablica licznikowa powinna być wyposażona w zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
- 4.2.7. Po przejęciu stacji wymienników ciepła przez PEC Gliwice służby Działu Elektrycznego PEC Gliwice muszą mieć dostęp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy licznikowej.

#### 4.3. Rozdzielnica główna zasilająca.

- 4.3.1. W pomieszczeniu stacji wymienników ciepła musi być zamontowana rozdzielnica główna zasilająca, wyposażona w wyłącznik główny i odpowiednie zabezpieczenia obwodów elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
- 4.3.2. Rozdzielnicę zamontować, w miarę możliwości, blisko wejścia do pomieszczenia a górna krawędź rozdzielniczy powinna znajdować się nie wyżej niż 180 cm od posadzki.
- 4.3.3. Zaleca się wykonanie rozdzielniczy głównej zasilającej w obudowie zamkniętej metalowej lub z tworzywa, o stopniu szczelności min. IP54, z wyłącznikiem głównym odcinającym dopływ energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewację rozdzielniczy, z widoczną sygnalizacją obecności napięcia zasilającego. W przypadku zastosowania rozdzielniczy z tworzywa sztucznego dopuszcza się zastosowanie jako wyłącznika głównego rozłącznika izolacyjnego montowanego na szynę DIN TH 35.



- 4.3.4. Obwód zasilający rozdzielnicę kompaktowego wymiennika ciepła powinien być wydzielony i zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym, zgodnie z mocą zainstalowanych urządzeń. Należy przyjąć zasadę, że tylko obwody końcowe zabezpieczamy wyłącznikami nadmiarowymi typu „S”.
- 4.3.5. Obwody instalacji oświetleniowej i gniazd serwisowych muszą być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
- 4.3.6. Elementy wyposażenia rozdzielnic głównej zasilającej powinny być w sposób trwały i czytelny opisane - zaleca się umieszczenie wewnątrz rozdzielnic schematu połączeń.
- 4.3.7. Przewody wprowadzić do rozdzielnic głównej poprzez dławiki kablowe. Podejście przewodami nie może zmniejszyć oryginalnego stopnia szczelności IP rozdzielnic.
- 4.3.8. Należy przewidzieć min. 20% rezerwy w wielkości rozdzielnic głównej z uwagi na możliwość jej ewentualnej rozbudowy.

#### **4.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne.**

- 4.4.1. Pomieszczenie węzła cieplnego powinno być wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową zapewniającą wymagane przepisami natężenie i równomierność oświetlenia. Co najmniej jedna oprawa oświetleniowa musi być wyposażona w moduł akumulatorowy, działający przez 60 minut po zaniku napięcia sieciowego. Zamiennie, dopuszcza się zastosowanie osobnej, niezależnej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego.
- 4.4.2. Sugeruje się zastosowanie opraw o stopniu szczelności IP 65 w technologii LED o barwie światła neutralnej lub zimnej.
- 4.4.3. Montaż opraw oświetleniowych wykonać dopiero po zakończeniu montażu urządzeń technologicznych z uwagi na możliwe kolizje z innymi instalacjami.
- 4.4.4. Wyłącznik oświetlenia należy umiejscowić wewnątrz pomieszczenia wymiennikowni bezpośrednio przy wejściu; wykonanie natynkowe, min. IP44.
- 4.4.5. Pomieszczenie węzła wyposażać w instalację gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego należy przewidzieć zabudowę gniazda 3-fazowego 16A) zlokalizowanych w pobliżu głównej rozdzielnic zasilającej oraz w miejscach zainstalowanych dodatkowych odbiorników (np. pompa odwadniająca). Gniazda w wykonaniu natynkowym, min. IP44.
- 4.4.6. Jeśli w pomieszczeniu będzie zabudowana pompa odwadniająca, należy do jej zasilania poprowadzić pod posadzką rurę PCV o średnicy pozwalającej na przełożenie wtyczki.
- 4.4.7. Instalacje prowadzić natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych.
- 4.4.8. Należy zastosować ochronę przepięciową instalacji SWC zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.4.9. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie wyłączenie zasilania oraz połączenia wyrównawcze. W pomieszczeniu węzła cieplnego na wysokości ok. 0,5m nad posadzką ułożyć szynę wyrównawczą wykonaną z bednarki i pomalowaną w żółto-zielone pasy. Bednarkę połączyć z uziomem otokowym budynku lub dodatkowym uziomem szpilkowym. Do instalacji połączeń wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe, normalnie nie będące pod napięciem, obudowy urządzeń i instalacji, rurociągi, konstrukcje wsporcze oraz zacisk PE rozdzielnic.

#### **4.5. Wymagania dotyczące zawartości i formy projektu technicznego branży elektrycznej.**

- 4.5.1. Projekt techniczny powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:
  - opis rozwiązań projektowych
  - parametry elektryczne zasilania i odbioru (np. bilans mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych)
  - zestawienie materiałów podstawowych
  - schemat ideowy zasilania
  - schemat ideowy rozdzielnic głównej zasilającej pomieszczenie SWC
  - poglądowy widok elewacji rozdzielnic głównej i rozmieszczenia elementów w rozdzielnic
  - rzuty pomieszczenia z rozmieszczeniem urządzeń elektrycznych
  - inne elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z wymaganiami norm i przepisów wykonania instalacji elektrycznych

- w przypadku zastosowania urządzeń elektrycznych innych niż powszechnie stosowane do wykonania tego typu instalacji – również karty katalogowe lub DTR-ki tych urządzeń.
- 4.5.2. W projekcie technicznym należy umieścić adnotację: „Zarządca budynku/Inwestor podejmie działania związane z przyłączeniem obiektu do sieci poprzez wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci, zawarcie umowy przyłączeniowej oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastąpi protokołem przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branży elektrycznej, dokonany przez służby eksploatacyjne PEC Gliwice. Koszty zużycia energii elektrycznej przez urządzenia SWC do czasu przepisania licznika na PEC – Gliwice będzie pokrywał odbiorca.”
- 4.5.3. Projekt techniczny branży elektrycznej powinien być skoordynowany z projektami innych branż celem uniknięcia kolizji z innymi instalacjami. W szczególności należy zachować wymaganą odległość instalacji wodnych od instalacji elektrycznych.

## 5. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

- 5.1. Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia węzła cieplnego powinno być wyposażone w zawór czerpalny z końcówką do węża. Zawór ten należy zlokalizować bezpośrednio nad zlewem. Na przewodzie doprowadzającym wodę należy przewidzieć wodomierz do wody zimnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rezygnację z instalowania zlewu.
- 5.2. Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać bezpośrednio do istniejącej drożnej kanalizacji lub, jeśli nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – z zastosowaniem studzienki schładzającej wyposażonej w pompę do wody gorącej (50°C, np. KP-150 lub równoważna). Przewody tłoczny kanalizacji i zasilający pompy należy prowadzić w posadzce, w przewodach PP. Na pompie odwadniającej zamontować zawór zwrotny. Przy lokalizacji studzienki uwzględnić miejsce na usytuowanie węzła kompaktowego. Wpusty podłogowe należy usytuować w pobliżu urządzeń węzła oraz przyłączyć do kanalizacji lub studzienki schładzającej.

## 6. Odbiór końcowy pomieszczenia wymiennikowni

- 6.1. Montaż kompaktowej stacji wymienników ciepła może nastąpić po odbiorze technicznym pomieszczenia wymiennikowni przez służby PEC Gliwice Sp. z o.o.
- 6.2. Odbiór techniczny obejmuje branżę budowlaną, instalację wod-kan, wentylację i instalację elektryczną pomieszczenia węzła.
- 6.3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej
  - 6.3.1. Instalacje elektryczne węzła cieplnego powinny spełniać wymagania norm:
    - PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
    - PN-B-02423 Węzły ciepłownicze
  - 6.3.2. Podstawą wykonania instalacji elektrycznej zasilającej oraz instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego powinien być projekt techniczny branży elektrycznej, uzgodniony wcześniej z Działem Elektrycznym PEC Gliwice.
  - 6.3.3. Wykonawca instalacji elektrycznej przed uruchomieniem kompaktowego węzła ciepła przekaże protokoły z pomiarów elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji obwodów, rezystancji uziemienia, a także protokoły pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniu SWC, wykonane przez osoby uprawnione.
  - 6.3.4. W przypadku wystąpienia istotnych różnic w stosunku do projektu wykonawczego, należy wykonać projekt powykonawczy branży elektrycznej, uwzględniający stan faktyczny.
- 6.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od ww. warunków, wymagane jest wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC Gliwice Sp. z o.o.