



## URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.8.2.2022

Gliwice, 14.01.2022 r.

nr kor. UM.20067.2022/MSOB



**ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.**  
ul. WARSZAWSKA 35B  
44-102 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
**www.gliwice.eu**

*Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00*

### **Wydział Gospodarowania Wodami**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 56 91  
Fax +48 32 238 54 53  
gw@um.gliwice.pl

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.8.2.2022*

**Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowanej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, ul. Noakowskiego 2 i 4, dz. nr 1068, 590, 589 obręb Kłodnica.**

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyżej, Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentację projektową.

Dokumentacja została opracowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydział Gospodarowania Wodami pismem znak GW.7021.7.192.2021 z dnia 12.08.2021r. oraz decyzją nr ZDM/3080/2019/KL z dnia 11.09.2019r., nr ZDM/3281/2021/KL z dnia 28.09.2021r. wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w zakresie zgody na lokalizację 2 przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Noakowskiego dz. nr 1068, obręb Kłodnica.

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachu oraz powierzchni utwardzonych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej Ø600- Ø700 w ul. Noakowskiego w ramach inwestycji tut. Wydziału. Informujemy, że zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, Noakowskiego w Gliwicach” /Decyzja nr 1610/2019 z dnia 30 października 2019r./. Ponadto informujemy, że inwestycja budowy kanalizacji deszczowej planowana jest w latach 2022-2023.

Należy wyłonić Wykonawcę robót danego przyłącza z poleceniem skoordynowania prac z Wykonawcą robót głównego ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Noakowskiego.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Przedstawiony powyżej sposób odprowadzenia wód deszczowych nie może spowodować zakłócenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. Szkody powstałe na wskutek odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej zabudowy, właściciel lub inwestor winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie.
2. Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, pomiary geodezyjne z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych.

3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
4. Należy stosować materiały budowlane i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
5. Wszelkie prace budowlane wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kanałów deszczowych oraz w miejscu skrzyżowań z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji istniejących urządzeń odwadniających.
6. W przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.
7. Przebieg kanalizacji deszczowej należy nanieść na zasoby geodezyjne miasta.
8. Całość kanalizacji deszczowej z terenu przedmiotowej inwestycji do miejsca włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Noakowskiego znajdować się będzie na majątku oraz w administrowaniu, utrzymaniu przez właściciela odwadnianego terenu.
9. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm./.
10. Należy zgłosić do tut. Wydziału gotowość odbioru wykonanego odwodnienia zgodnie z pkt 15 w/w warunków technicznych.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoją ważność na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Gospodarowania Wodami

Elżbieta Chrzęszcz

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a GW

Załącznik:

1. Dokumentacja projektowa – zwrot 1 egz.

Przygotowała:

Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.



SKALA 1:500



Gliwicach  
 ania Woc  
 2. 20.  
 1. 202  
 tor  
 Sobusik