

Brodnica, dnia 14 sierpnia 2020 r.

TN.4042-78/20/MK

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. złożonego przez P.U.H.P „Weiner”, ul. Graniczna 70, 87-300 Brodnica działającego z upoważnienia Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica o uzgodnienie przebiegu kablowej linii oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych w miejscowości Szczuka, gmina Brodnica w zakresie lokalizacji na działce nr 69/1 obręb 0019 Szczuka, gmina Brodnica stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica – Świedziebnia – Okalewko – gr. woj. (Kipichy),

### zezwalam

**Gminie Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica** na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica – Świedziebnia – Okalewko – gr. woj. (Kipichy), (działka nr 69/1 obręb 0019 Szczuka, gmina Brodnica) kablowej linii oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych w miejscowości Szczuka, gmina Brodnica, przy zachowaniu następujących warunków:

- przejście w poprzek drogi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, na głębokości min. 1,30 m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do poziomu nawierzchni drogi,
- wykop montażowy do przecisku lub przewiertu od strony działki nr 341 należy wykonać poza chodnikiem w odległości min. 1,5 m. Pozostałe wykopy montażowe w chodniku należy wykonać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, słupy oświetleniowe montować po zewnętrznej krawędzi chodnika.
- Wykopy montażowe wykonywane w chodniku wymagają jego odtworzenia na całej jego szerokości ze zwiększeniem prac o 1,0 m z każdej strony szerokości wykopu z zachowaniem następującej technologii odbudowy:
- wykopy zasypywać warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min.  $I_s=0,98$ ,
- brak pozytywnych wyników badań zagęszczenia wyklucza możliwość przystąpienia do odbudowy nawierzchni chodnika;
- zasypkę zamknąć tzw. „korkiem” z CBGM C 2/3 (B 5), gr. 10 cm,
- rozebrać kostkę z podbudową na szerokości poszerzenia wykopu,
- warstwy konstrukcyjne chodnika ułożyć na geotkaninie separacyjnej,
- kostkę betonową należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm,
- przed zasypaniem spoin nawierzchnie należy zagęścić płytą wibracyjną,
- spoiny należy zasypać piaskiem, który należy wmiatać ręcznie do momentu napelnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni po zasypaniu spoin,
- niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiału uszkodzonego; uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem, grubością i kolorem elementom istniejącym,
- przejścia pod zjazdami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej bez naruszania konstrukcji nawierzchni zjazdu na głębokości min. 1,3 m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do poziomu nawierzchni zjazdu,
- linia kablowa lokalizowana w pasie drogowym równolegle do osi drogi może być umieszczona w odległości nie większej niż 1,0 m od granicy pasa drogowego. Dopuszcza się

miejscowe zwiększenie tej odległości jednak bez możliwości lokalizacji linii kablowej w rowie drogowym czy poboczu drogi,

- umieszczenie może być wykonane metodą wykopu otwartego,
- ułożenie linii kablowej na minimalnej głębokości 1,00 m od istniejącego poziomu gruntu,
- nie zezwala się na składowanie ziemi z wykopu na miejscu pobocza i rowu drogowego,
- do zasypywania pozostałych wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego; wykopy zasypywać warstwami o grubości 20–30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczania min 0,97,
- miejsca po wykopach obsiać trawą,
- uszkodzone w trakcie robót inne elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego,
- roboty prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane w sposób zapewniający płynność ruchu drogowego oraz pieszego na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienie w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.

Zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.

**Zarząd drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem (działką nr 69/1, obręb 0019 Szczuka, gmina Brodnica) dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.**

### UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się w pasie drogowym lokalizacji obiektów budowlanych i umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takim jest kablowa linia elektroenergetyczna. Na podstawie postanowień Art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych nie stosowania przepisu Art. 39 ust. 1 pkt. 1 w stosunku do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają została wyrażona zgoda na przedstawioną w projekcie lokalizację kablowej linii oświetleniowej w pasie drogowym, z warunkami jej umieszczania w pasie drogowym, biorącymi pod uwagę minimalną ingerencję w istniejące elementy wyposażenia drogi oraz nie wpływającą na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie realizacji budowy, utrzymania i awarii. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jakim jest wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie Art. 39 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy została wyrażona zgoda na lokalizację budowy kablowej elektroenergetycznej linii oświetleniowej w pasie drogowym.

*Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy czy wykonaniem robot budowlanych stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).*

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym ani umieszczenia urządzeń bez uprzedniego zezwolenia, o które Inwestor lub działający z Jego upoważnienia wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) zostaną naliczone opłaty: **opłata za zajęcie pasa**




drogowego za okres prowadzenia robót w pasie drogowym według stawek opłat ustalonych uchwałą Rady Powiatu w Brodnicy płatna w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz.. 1000) oraz załącznikiem do ustawy – tabela część III, poz. 44 pkt 2 kol. 4).

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania.

  
Z P. ZARZĄDU POWIATU  
Czesław Górecki  
dyrektor zarządu powiatu  
w Brodnicy

### Otrzymują:

1. Gmina Brodnica  
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
2. P.U.H.P „WEINER”  
Karbowo, ul Graniczna 70, 87-300 Brodnica
3. a/a<sub>(MK)</sub>