



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 314/TS3.UL/2021/TT-2

Ustroń, dnia 28.02.2022

Do:

ML DESIGN PIOTR LILLA, REMIGIUSZ MACHEJ S.C.
ul. Cieszyńska 226 , 44-337 Jastrzębie-Zdrój

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki w Harbutowicach ul. Wiślańska i Stara Droga w stosunku do lokalizacji istniejącej sieci wodociągowej.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować niweletę istniejącego terenu. W przypadku konieczności obniżenia terenu należy przebudować istniejącą sieć wodociągową z zachowaniem min. przykrycia 1.4 m. na podstawie odrębnych warunków technicznych. Koszty związane z przebudową przyłącza wodociągowego ponosi w całości Inwestor.
6. Istniejącą armaturę wodociągową należy podnieść do rzędnej projektowanej nawierzchni.
7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu inwestycji związanej z remontem drogi należy protokolarnie sprawdzić lokalizację i sprawność armatury wodociągowej w obecności pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.
8. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1,0m oraz pas ochronny pionowy min. 0,70m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego a projektowanym kanalizacją deszczową.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny
1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat
DT - a/a

KIEM...
Dział...
...Kasprzyca

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, email: mchabrowski@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 18.02.2022 r. wynosi 110.312.000,00 zł





