

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 00,

Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 22 444 33 33,
gazownia.skoczow@psgaz.pl

ML DESIGN
44-337 JASTRZĘBIE
ZDRÓJ
UL. CIESZYŃSKA 226

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA. 0166. 763.160099164

Skoczów, 30-11-2021

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zabezpieczenia uzbrojenia w rejonie przebudowy ulicy Stara Droga w Harbutowicach

Gazownia w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie w zakresie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia pod następującymi warunkami:

- 1.Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie .
- 2.Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając nr tel . do kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- 3.Max głębokość korytowania ustala się na 0,40m . W przypadku niezachowania tego wymiaru należy gazociąg przebudować na własny koszt i staraniem.
- 4.Krawężniki i korytka deszczowe usytuować min. 0,2m od gazociągu .
- 5.Na odcinku gdzie gazociągi kolidują z przebudowaną drogą wymienić po trasie na gazociąg :
 - Odcinek 1-2 PE 40 zagłębić po trasie (w razie konieczności)
 - Odcinek 2-3 stal 80mm wymienić na PE 90
 - Odcinek 4-5 stal 150mm wymienić na 160PE
 - Przy przepuście z rur żelbetonowych wymienić gazociąg stal 32mm na PE 40
 - Istniejące układy zamknąć zachować .
- 7.Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i wymianą po trasie gazociągu pokrywa inwestor.
- 8.Włączenie do sieci gazowej wymienionego odcinka wykona brygada Gazowni w Skoczowie po odpowiednich odbiorach .
- 9.Za wszelkie uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor.
- 10.Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Z poważaniem

Krzysztof Gawlas
Gazownia w Skoczowie



