

Projekt „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej” Nr RPLD.11.03.01-10-0012/22 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

WSZYSCY WYKONAWCY

CRK.2610.1.2023

Bełchatów, 2023.02.23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE** - prowadzonego z podziałem na Część 1,2,3 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań do ww. postępowania.

Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 22.02.2023 r.

Pozycja 12

1. Jaki materiał będzie szlifowany na stanowiskach spawalniczych, czy będzie powstawało zagrożenie wybuchem, które powstaje np. podczas szlifowania aluminium ?
2. Czy Zamawiający wymaga zespołu filtracyjnego wraz z automatyką w wersji wewnętrznej czy zewnętrznej ?
3. Czy oczyszczone powietrze ma być zawracane do obiektu, czy wyrzucane na zewnątrz, jeżeli wyrzucane to prosimy o podane lokalizacji wyrzutni (ściana, ściana szczytowa nad przybudówką, dach) ?
4. W którym miejscu ma być postawiona jednostka filtracyjna ?
5. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie przekroju budynku wraz z wymiarami (wysokościami).

Pozycja 1

1. Opisane przez Zamawiającego na rzucie budynku stoły są o zupełnie innej specyfikacji niż te wymagane w OPZ, czy Zamawiający traktuje stanowiska przedstawione na rysunku jako przykładowe?

Pozycja 2,3 i 4

Czy Zamawiający wymaga montażu ww pozycji /stanowisk spawalniczych ?

Odpowiedzi:

Pozycja 12

Ad.1

Instalacja odciągowa ze stanowisk spawalniczo-szlifierskich winna być wykonana w wersji normalnej.

Zamawiający nie przewiduje szlifowania materiałów, które wymagały by wykonania instalacji w wersji przeciwwybuchowej ATEX.

Ad.2

Zespół filtracyjny należy posadzić na zewnątrz budynku natomiast sterowanie instalacją ma się odbywać z wewnątrz.

Ad.3

Zamawiający wymaga aby oczyszczone powietrze było zawracane do obiektu.

Ad.4

Jednostka filtracyjna ma być postawiona- zgodnie z Załącznikiem nr 1

Projekt „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej” Nr RPLD.11.03.01-10-0012/22 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Ad.5

Zamawiający zamieścił pod adresem prowadzonego postępowania, tj. <https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie> dokumentację niezbędną do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami SWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający udostępnił przekroju budynku - Załącznik nr 2.

Pozycja 1

Ad.1

Specyfikacja stołów szlifiersko-spawalniczych jest opisana w OPZ i jest wiążąca. Stoły na rzucie budynku są przedstawione tylko ilustracyjnie.

Pozycja 2,3 i 4

Tak -Zamawiający wymaga montażu przegród międzystanowiskowych oraz kurtyn wejściowych na miejscu.

Przewodniczący komisji przetargowej

Marcin Kubat

Otrzymują:

1. <https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie>

2.a/a