

Żnin, dnia 10 listopada 2022 r.

PCPR.362.5.2022

Wszyscy wykonawcy

Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa wymiennikowego węzła cieplnego wbudowanego w budynek częściowo użytkowany jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie.

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W załączonej dokumentacji widnieje zapis dot. zakresu zadania: „Wykonanie izolacji cieplnych dla wszystkich instalacji występujących w pomieszczeniu węzła cieplnego” – czy w załączonym przedmiarze robót ujęte są wszystkie izolacje cieplne które należy wykonać w pomieszczeniu węzła, jeżeli nie proszę o podanie ilości, średnic, grubości i materiału izolacji jakie należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

W załączonym przedmiarze robót ujęte są wszystkie izolacje cieplne, które należy wykonać w pomieszczeniu węzła.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy zaprojektowany moduł przyłączeniowy jest do wykonania po stronie wykonawcy czy po stronie dostawcy ciepła.

Odpowiedź:

Zaprojektowany moduł przyłączeniowy jest do wykonania po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Proszę o uzupełnienie projektu o projekt elektryczny podłączenia zasilania węzła do instalacji elektrycznej – brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu znajduje się istniejąca instalacja elektryczna obecnego węzła ciepłowniczego. Projektowany węzeł należy podłączyć do istniejącej instalacji.

Pytanie nr 4:

Czy główny licznik ciepła i regulator różnicy ciśnienia DPV jest do dostarczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Główny licznik ciepła i regulator różnicy ciśnienia DPV jest do dostarczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat połączeń wyrównawczych, połączenie wykonanego połączenia wyrównawczego z kompaktowym węzłem cieplnym oraz instalacją ochronną budynku – brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ww. schematu.

Pytanie nr 6:

Proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na fakt że termin dostawy projektowanego węzła cieplnego wynosi od 8 do 10 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 7:

Proszę o załączenie DTR projektowanego stabilizatora c.w.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada DTR projektowanego stabilizatora c.w.

Pytanie nr 8:

Z uwagi na oczekiwanie na otrzymanie wyceny od producenta zaprojektowanego węzła kompaktowego wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na dzień 18.11.2022 r. Pozwoli to również nam na dokonanie wizji lokalnej, która naszym zdaniem jest konieczna do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że określone w rozdziale XV pkt 1 oraz w rozdziale XVII pkt 1 i 5 SWZ terminy zmienia się na:

- **Termin składania ofert – 15.11.2022r. godz. 10.00**
- **Termin otwarcia ofert – 15.11.2022r. godz. 10.15**
- **Termin związania ofertą - 14.12.2022r.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wioleta Werkowska