

# ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - PROJ. SZAFKA SO

		linia kablowa oświetleniowa nn 0,4kV wraz ze szafką oświetleniową SO																			
		wykop otwarty	folia niebieska perforowana z napisem ostrzegawczym	kabel YAKY 4×35mm2	opaski kablowe informacyjne	bednarka ocynkowana FeZ 30x4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom stalowy ocynkowany 1,5m	zaczisk prądowo - odgałęźny SL 39.2	rura osłonowa gładkościenna AROT BE Ø 50	uchwyt odstępowy	palczatka termokurczliwa 25-95	palczatka termokurczliwa AK4 6-35	szafka oświetleniowa SO z układem pomiarowym	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG16A	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A	końcówka oczkowa 25mm2/M8	zegar oświetleniowy	układ sterujący	zabezpieczenie S301 B6A	listwa zaciskowa
Lp	-	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[kpl]
1.	proj. Słup typu K10,5/15 nr II/7	1	1	15	3	2	1	5	4	3	8	1	1								
2.	proj. Szafka oświetleniowa SO												1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAZEM		1	1	15	3	2	1	5	4	3	8	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1