


**UWAGA:**

1. Układ sieci: TN-C
2. Ochrona od porażeń:  
ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody  
ochrona przy dotyku pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania
3. Rozdzielnica wolnostojąca IP44 z fundamentem z podwójnymi drzwiami
4. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji

**LEGENDA:**

 Projektowane oprawy oświetleniowe DL 20 LED 27 W ST1.2a wraz z słupami rurowymi 4 m (na terenie Parku) i 5 m (w obszarze zamku/pałacu)

PODZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.			
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA			PROJEKTANT
LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	MM/MG
1	01-2024	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	
<b>UWAGA!</b> PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
		Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo tel./ fax +48 61 814 21 31 M: +48 601 76 94 72 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com	
		Biuro: ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań tel.+48 729 999 605 e-mail: nadzor.zieleni@gmail.com	
INWESTOR	GMINA KAZIMIERZ 64-530 Kazimierz, ul. Szamotulska 20		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA-RESTAURACJA ZABYTKOWEGO PARKU W KAZIMIERZU		
ADRES	ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kazimierz		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT TECHNICZNY		
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA		
PROJEKTOWAŁ(A):	IMIĘ/NAZWISKO/ NR UPR:	PODPIS	
	mgr inż. Przemysław Fatyga upr. proj. WKP/0430/POOE/22		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Michał Mielcarek upr. proj. WKP/0570/POOE/21		
Numer projektu	268-P/23	DATA	01-2024
Numer rysunku	E02	SKALA	-
Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.			FORMAT 297x620
			STRONA