



Znak sprawy: ZP/23/TP2/2023

Zabrze, 05.06.2023r.

**ODPOWIEDŹ nr 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

**PRZEBUDOWA DWÓCH PIĘTER BUDYNKU NR 17 I CZĘŚCI BUDYNKU NR 16
DLA POTRZEB BIUROWO ADMINISTRACYJNYCH DZIAŁÓW SZPITALNYCH
- W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

W wyniku wizji lokalnej ujawniono, że strop pomiędzy 1 i 2 kondygnacją, jest stropem drewnianym. Czy Zamawiający zakłada wymianę stropu, lub jego ewentualne wzmocnienie i zabezpieczeni ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zakłada wymiany stropów.

Stropy objęte zakresem przebudowy (pomiędzy 1 a 2 piętrem oraz 2 piętrem, a strychem) należy opróżnić z obecnego wypełnienia (żużel piecowy) i wypełnić wełną mineralną dla zapewnienia izolacji termicznej oraz przykryć płytami p.poż dla spełnienia warunku stref p.poż.

Powyższe informacje winny zostać ujęte w dokumentacji projektowej.



**Zamawiający
z upoważnienia DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**