

Gdańsk, 15 czerwca 2022 r.

DAZ-Z.272.43.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”], pn. „Dostawa i wymiana drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI 30 S w budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie:

W pkt IV. SWZ zatytułowanym Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 Zamawiający zawarł wymóg zaoferowania drzwi w ramie stalowej. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty na drzwi dymoszczelne EI 30 S wykonane z aluminium ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na drzwi dymoszczelne EI 30 S wykonane z aluminium.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia
Przewodniczącego Komisji Przetargowej



KIEROWNIK REFERATU

Anna Bajerka