

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo znak: *ZP-IX.271.7.2023.PN/5*

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla Skiby, gmina Chęciny- część 2" – znak sprawy ZP-IX.271.7.2023.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Prosimy o zmianę zapisów w SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe w zakresie nasiąkliwości. Zgodnie z powyższym beton użyty do produkcji krawężników betonowych powinien charakteryzować się nasiąkliwością poniżej 4%. Wnosimy o dopuszczenie do zastosowania krawężników betonowych o standardowej nasiąkliwości do 6%.
2. Prosimy o ujednoczenie rodzaju słupów jakie mają być zastosowane do budowy oświetlenia. W opisie technicznym pkt. 4.1 Oświetlenie pasów drogowych, opisano dwa różne słupy tj. aluminiowe i stalowe "Do oświetlenia pasów drogowych budowanych odcinków ulic osiedla SKIBY zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe typu:
 1. Słupy stalowe ocynkowane stożkowe o wys. Całkowitej (wysięgnikiem) H=9m z wysięgnikami 1,5 - metrowymi o dł. wysięgnika 1,5 m - oświetlenie dróg.
 2. Słupy stalowe ocynkowane stożkowe o wys. 6 m bez wysięgników - oświetlenie ciągów pieszo - rowerowych.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stabilizacji cementem metodą na miejscu?
4. Prosimy o doprecyzowanie materiałów przeznaczonych do rozbiórki i docelowego miejsca, w które należy przewieźć materiał pochodzący z rozbiórki. Zgodnie z SST D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg "(....) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzydatności materiału z rozbiórki, Wykonawca musi na własny koszt wywieźć i zutylizować go poza terenem Nadleśnictwa, a przypadku stwierdzenia jego przydatności - należy taki materiał dowieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Nadleśnictwa)".
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 40 cm?
6. Prosimy o doprecyzowanie zakończenia przepustów rurowych pod zjazdami, dotyczy to poz. 108 d. 3.1 oraz 171 d. 5.1 przedmiaru robót. Czy Wykonawca ma zastosować ściankę prostą do rur fi 40 cm czy ściankę skrzydełkową do rur fi 40 cm?

7. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

8. Prosimy o potwierdzenie koloru kostki betonowej jaka ma być zastosowana na chodnikach. Zgodnie z opisem do projektu budowlanego chodnik ma być wykonany z kostki betonowe wibroprasowanej koloru bordowego lub koloru ustalonego z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji. Opis techniczny wskazuje, że nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej typu "holland" gr. 8 cm kolor szary natomiast nawierzchnię zjazdów przez chodnik oraz za ścieżką rowerową należy wykonać z kostki betonowej typu "behaton" gr. 8 cm koloru grafitowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości do 6%.

Ad. 2. Zamawiający informuje, aby do wyceny przyjąć słupy aluminiowe.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie stabilizacji cementem na miejscu.

Ad. 4. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na teren oczyszczalni ścieków w Radkowicach. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć i zutylizować po za terenem budowy.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych.

Ad. 6. Zamawiający informuje, że należy zastosować ścianki zgodnie z rys. nr 4-5 branży drogowej tj. ściankę ze skrzydełkami.

Ad. 7. Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane materiały.

Ad. 8. Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej typu "Holland" gr. 8 cm kolor szary, natomiast nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej typu "behaton" gr. 8 cm koloru grafitowego.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasto Chęciny