


BUDYNEK REMIZY OSP W OPATOWIE  
WIDOK DACHU SKALA 1:100



**UWAGI:**

1. Papa EPDM oraz kompletny system uszczelniania i wentylowania dachu oraz akcesoria wg. katalogu danego producenta.
2. Rury spustowe odprowadzające wodę z stropodachu wg. katalogu danego producenta.
3. Na styku dachu z kominem lub w innych miejscach newralgicznych należy stosować uszczelniania i zabezpieczenia systemowe.
4. Wyprowadzenie na dach pojedynczych kanałów wentylacyjnych uszczelniać elementami systemowymi.
5. Dojście do komina przez dostawienie drabiny do attyki.
6. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem na przewodach dymowych i spaliniowych należy zastosować nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu.

Jednostka projektowa:



Nazwa projektu:	TERMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBRĘB OPATÓW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK
Adres:	UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW

Inwestor:	<b>GMINA OPATÓW</b> <b>UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW</b>
-----------	--

Treść rysunku:	<b>WIDOK DACHU</b>
----------------	--------------------

Projektant: mgr inż.arch.Łukasz Kukula upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej	Nr upr. proj. 21/SLOKK/2013	Podpis:
---	--------------------------------	---------

Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.B.	--	ARCHITEKTURA	06.2022	1:100	A-4