

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniu 05.06.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

1. Ze schematu (rysunek nr 1) w SWDPZ wynika, że odbiory w postaci hangaru mają zostać podłączone z rozdzielnicą nN. Czy tego fragmentu instalacji zalicznikowej również dotyczy postępowanie?

**Odpowiedź:**

Tak, połączenie (linia kablowa) odbiorów w postaci hangaru na działce 391/33 jest elementem wewnętrznej, zalicznikowej infrastruktury elektroenergetycznej i zawiera się w postępowaniu.

**Pytanie nr 2**

2. Czy punktacja za kryterium technologia wykonania paneli sumuje się w przypadku spełnienia 2 warunków?

**Odpowiedź:**

W przypadku zaoferowania paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii spełniającej więcej niż 1 punkt z wymienionych w kryterium „technologia wykonania paneli fotowoltaicznych (T)”, Zamawiający przyzna punkty za technologię najwyższą punktowaną spośród tych, które spełnia zaoferowane rozwiązanie. Punktacja ta nie sumuje się.

**Pytanie nr 3**

3. Moduły fotowoltaiczne zamieszczone w warunkach przyłączenia, nie spełniają warunków zamieszczonych w kryteriach oceny ofert. Proszę o informację czy Wykonawca ma się kierować tylko wytycznym zamieszczonymi w dokumencie Szczegółowe Wymagania Dotyczące Przedmiotu Zamówienia (SWDPZ)?

**Odpowiedź:**

Nadrzędnymi kryteriami są te zamieszczone w dokumencie Szczegółowe Wymagania Dotyczące Przedmiotu Zamówienia (SWDPZ).



# POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

---

**PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych, których spadek mocy po pierwszym roku nie przekracza 2%, a w latach kolejnych 0,55% rocznie. Dostosowując zapis do specyfikacji technicznej paneli fotowoltaicznych zamieszczonych w Warunkach Przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Z poważaniem

