




C E N T R U M   U S Ł U G   W S P Ó L N Y C H  
W   K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3301.47.2024/ZP-256

Katowice, dn. 30.04.2024 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „**Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka przy al. Krzywoustego 7 w Katowicach**”.

### Pytanie:

Proszę o podanie parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać : drzwi oraz ościeżnice, które mają zostać zabudowane oraz parametry techniczne płytek.

### Odpowiedź:

Odnosnie drzwi: zewnętrzne wewnętrznie klatkowe wzmocnione (sale dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych) MDF, HDF, płyta akustyczna (izolacja akustyczna do 30 decybeli, konstrukcja wzmocniona ceownikiem stalowym.

Płytki na podłogę – klasa ścieralności V i antypoślizgowość R 11 lub R 13.

Ważny temat pkt 7 w przedmiarze ścianki działowe z płyt GK. Mają być płyty przeciwpożarowe czerwone typu DF, wewnątrz wełna mineralna do wygłuszenia.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart – Zastępca Dyrektora CUW