

KIER.4210-35/2020

KAMIENIEC DNIA 20.11.2020

Gmina Kamieniec  
ul.1000lecia Państwa Polskiego 25  
64-061 Kamieniec

## Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej

### 1. Obiekt i jego charakterystyka.

- 1.1. Nazwa obiektu: Budynek świetlicy wiejskiej
- 1.2. Adres obiektu: działka o numerze ewidencyjnym gruntów 119/2, położona w miejscowości Maksymilianowo
- 1.3. Inwestor: Gmina Kamieniec

### 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

- 2.1. Miejsce i rodzaj wcinki: istniejący wodociąg PVC 110, wcinka obejmą wraz z zaworem odcinającym i skrzynką wodociągową.
- 2.2. Rodzaj przyłącza: rura min PE Ø 32 na ciśnienie robocze 4 bar, minimalna głębokość układania rur 1,50 m.
- 2.3. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.
- 2.4. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: szczelna zamykana studnia wodomierzowa powinna posiadać łatwy dostęp w celu dokonywania odczytów zamontować zawór antyskażeniowy i wodomierz, przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające.

### 3. Wytyczne organizacyjne.

- 3.1. Na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy uzgodnić w GZK Sp. z o.o. w Kamieńcu.
- 3.2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 3.3. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
- 3.4. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym wejściu na tereny osób fizycznych i prawnych.
- 3.5. Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika GZK Sp. z o.o.
- 3.6. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
- 3.7. Wykonując przyłącze przewiertem lub przeciskiem zastosować rurę osłonową.
- 3.8. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 3.9. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe do odbioru przez uprawnionego pracownika GZK Sp. z o.o. w Kamieńcu a przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zgłosić się w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarcia umowy.

### 4. Wydane warunki techniczne są ważne 12 miesięcy od dnia ich wydania

#### Uwaga:

- Przedmiotowe przyłącze będzie zasilane z sieci wodociągowej dostarczającej wodę na cele socjalno-bytowe, dlatego warunek wymaganej ilości wody na cele p-poż. może nie zostać spełniony. Uzupełnienie brakującej ilości wody leży w gestii inwestora.
- Warunki nie stanowią dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakąkolwiek nieruchomością na cele budowlane w myśl ustawy Prawo Budowlane.

PREZES ZARZĄDU  
Wiesław Fflis