

UWAGI!


ŚREDNICE INSTALACJI DOBRANE
ORIENTACYJNIE. OSTATECZNY DOBÓR
ŚREDNIC RUROCIĄGÓW WG OBLICZEŃ
DOSTAWCY/PRODUCENTA URZĄDZEŃ PO
UWZGLĘDNIENIU MOCY I DŁUGOŚCI URZĄDZEŃ.
GRUBOŚĆ I RODZAJ IZOLACJI OKREŚLA
PRODUCENT

Q =3,8 kW
K2

SPLIT ŚCIENNY, NR, WIELKOŚĆ (MOC CHŁODNICZA)

6,4x12,7

INSTALACJA RUROWA CIECZGAZ,
ORIENTACYJNE ŚREDNICE INSTALACJI.

ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC		
INWESTOR: GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC		
Jednostka projektowa <div> MATYJA I RITTER architekt i inżynier budownictwa spółka partnerska al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com</div>		
Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE INSTALACJE SANITARNE		Branch: S
Adres obiektu: Maksymilianowo 33, działka nr 119/2 (300503_2.0014.11912)	Nr projektu : 0340	
Stadium: PT TOM II	Tytuł rysunku: KANALIZACJA KLIMATYZACJI RZUT PRZYZIEMI	Skala 1:100
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. Jerzy Kaczkowski	142/PW/93
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kaczkowski	WKP/IS/0246/15
Data: 11.2020	Nr rys.	0340_PT_13S