



UWAGA!

W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- sieć / przyłącza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje ciepłownicze ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a następnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków. Niezbędne zmiany wprowadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski ul. Zamenhofska 61/8 64-100 Leszno					
Branża		Sanitarna (technologiczna)		Stadium	
Projekt budowlany					
Inwestor		Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna			
Nazwa inwestycji		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.			
Adres inwestycji		Dąbce, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbce, jednostka 301304_5 Rydzyna			
Instalacje sanitarne projektant		mgr inż. Anna Taciak		Numer uprawnień	Podpis
Instalacje sanitarne sprawdzający		mgr inż. Łukasz Frąckowiak			
Instalacje sanitarne asystent		mgr inż. Marcin Ślaski			
Tytuł rysunku		Profil podłużny - kanał popłuczyn			
				Data	Skala
				05.2022	1:100/200
				Nr rysunku	
				13	