


- LEGENDA:
- UZIOM - BEDNARKA FeZn 30x4
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT STALOWY FeZn Ø8mm ZATOPIONY W SŁUPIE
KONSTRUKCYJNYM LUB MURZE ZAKOŃCZONY MARKAMI
STALOWYMI LUB ZBROJENIE SŁUPA KONSTRUKCYJNEGO
Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI W ROZUMIENIU NORMY
PN-EN 62305 ZAKOŃCZONE MARKAMI STALOWYMI
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ
- GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

str. E-45

INWESTOR:
Gmina Międzyziesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzyziesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzyziesiu
jedn. ewid. Międzyziesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzyziesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzyziesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW
- INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grzegorz Drelich

DATA:
11.2018

upr. nr SLK/0605/P00E/04
spec. instalacje elektryczne

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Olszewski

DATA:
11.2018

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jan Kostrzanowski

DATA:
11.2018

upr. nr UAN-VII-7342/156/94
spec. instalacje elektryczne

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
EB-6