



- Uwagi:
1. Proj. kabel niskiego napięcia należy zabudować metodą przewiertu sterowanego.
  2. Dokładne głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu Wykonawca winien ustalić na budowie po dokonaniu odkrywek.
  3. Na etapie wykonawstwa, Wykonawca jest zobowiązany koordynować wszystkie prace z pozostałymi branżami.
  4. Proj. Kable zasilające nN-0,4kV należy układać zgodnie z normą N-SEP-E04
  5. Podane w projekcie głębokości infrastruktury podziemnej, mogą różnić się od stanu faktycznego, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem określenia dokładnej lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej.

<b>PRODROG</b> NADZÓR / PROJEKTOWANIE / WYKONANIE		PRODROG Paulina Pandyra-Ostrowska ul. Jamnicka 61 , 33-300 Nowy Sącz tel. 694-124-124 e-mail: biuro@prodrog.pl	
Adres Obiektu: Powiat: Nowosądecki Gmina: Nawojowa Miejscowość: Nawojowa		Inwestor: Gmina Nawojowa ul.Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa	
Skala:  1:100		Nazwa Obiektu:  Remont drogi gminnej –ul.Spacerowa w Nawojowej	
Nr rys. E04		Treść rysunku: UKŁADANIE KABLA – PRZEKRÓJ POPRZECZNY	
Data: kwiecień 2022		Część: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	
Projektant:		mgr inż. Marcin Koza MAP/IE/0373/09 MAP/0323/POOE/13	Podpis: