

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia 01.06.2023 r.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn.
„Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice”,

Znak sprawy GG.271.10.2023.TS

W dniu 01.06.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w zamówienia
Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

prosimy o informację jaki rodzaj kabla należy wycenić do zasilania słupów : YAKY czy YAKXS. W projekcie jest YAKXS, natomiast w przedmiarze YAKY.?

Odpowiedź:

Należy zastosować YAKXS

Zastępca Burmistrza Rakoniewic

/ - /Arkadiusz Pawłowski