

Dotyczy: postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” – nr postępowania PZD.DT – 2310.10.2021

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) oraz w związku z tym, iż kwota jaką Zamawiający posiadał na realizację powyższego zadania jest znacznie niższa od najniższej złożonej oferty, prosimy o wprowadzenie do projektu poniższych zmian:

1. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę grubości warstwy podbudowy pomocniczej – mieszanki związanej C3/4 z 20 cm na 15 cm na odcinku A-A od km 0+000 do km 0+149,93 (nawierzchnia jezdni w obrębie Rynku w Radzanowie);
2. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warstwy podbudowy pomocniczej – mieszanka związana C3/4 o grubości 10 cm, na warstwę odsączającą – piasek o grubość 10 cm na chodniku przy pierzei
3. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warstwy ulepszonego podłoża – stabilizacja cementowa C3/4 o grubości 10 cm, na warstwę odsączającą – piasek o grubość 10 cm na ścieżce pieszo-rowerowej
4. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warstwy ulepszonego podłoża – stabilizacja cementowa C3/4 o grubości 15 cm, na warstwę odsączającą – piasek o grubość 15 cm na miejscach postojowych przy cmentarzu.

Wskazane powyżej zmiany nie tylko pozwolą na obniżenie oferty, ale także ze względu na grunty zalegające poniżej warstw konstrukcyjnych, nie wpłyną negatywnie na zachowanie wytrzymałościowe i trwałość konstrukcji, jak również są zgodne z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz z Rozporządzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.