

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zadania pn.

„dostawa 4 zasobników do magazynowania ciepłej wody użytkowej”

**1. Zamawiający**

Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o.  
ul. Plebiscytowa 50  
44-280 Rydułtowy

**2. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 zasobników do magazynowania ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła węzła cieplnego. Zestawienie ilościowe zasobników podano poniżej.

**Zestawienie ilościowe zasobników wg mocy węzownicy**

L.p.	Nazwa	Pojemność magazynowa [l]
1	Zasobnik c.w.u.	300
2	Zasobnik c.w.u.	400
3	Zasobnik c.w.u.	750
4	Zasobnik c.w.u.	750

**3. Parametry pracy węzła cieplnego.**

Zasobniki będą zasilane z wymiennika ciepła w węźle cieplnym o mocy 60 kW. Wezeł cieplny posiada pompę cyrkulacyjną.

**4. Parametry doboru zasobników:**

Dane ogólne		jednostka
Typ zasobnika	Stojący	
Medium:	woda	
Temperatura pracy zbiornika:	60/5	[°C]
Obudowa zasobnika	W pełni demontowalna wraz z izolacją termiczną ułatwiającą transport	
wyposażenie	Wskaźnik temperatury umożliwiający odczyt i kontrolę temp. wody w zasobniku	
wyposażenie	Króciec do podłączenia cyrkulacji c.w.u.	
Zabezpieczenie przed korozją	Pokrycie zasobnika warstwą ochronną + anoda magnezowa	
Maksymalne ciśnienie zbiornika	1,0	[MPa]
Maksymalna temperatura zbiornika	95	[°C]
Otwór rewizyjny	1	[szt.]
Grzałka elektryczna	Możliwość montażu grzałki elektr.	
Gwarancja na zbiornik	5	[Lat]

## **5. Wymagania ogólne:**

Zasobniki powinny mieć wymiar umożliwiający transport do pomieszczenia wężła cieplnego przez standardowy otwór drzwiowy. Zasobniki powinny posiadać izolację. Wszystkie zasobniki powinny być stojące. Zasobniki dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe, posiadać gwarancje producenta, spełniać wymogi europejskiej dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU. Wszystkie elementy i materiały występujące w zasobnikach powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia powinny mieć oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11.07.2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą mieć decyzję Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do eksploatacji.

Dostawca zasobników dołączy do oferty katalog produktów w wersji papierowej lub elektronicznej.

Transport i koszty z tym związane są po stronie Dostawcy.

## **6. Termin związania ofertą**

30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

## **7. Miejsce złożenia ofert**

Oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2022 do godz. 10:00 na platformie zakupowej.

## **8. Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Łukasz Węgierski – [lwegierski@ryd.com.pl](mailto:lwegierski@ryd.com.pl), tel. kont. 785 003 535

## **9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**