



Szamotuły, 31 stycznia 2023 r.

WI.271.1.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: **„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”** w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

1) Prosimy o ujęcie w osobnych pozycjach kosztorysowych sufitów podwieszanych białych oraz niebieskich.

Ad. 1

Powierzchnie sufitów podwieszanych: niebieski - 650 m², biały - 956,8m².

2) Czy w stolارce okiennej/drzwiowej aluminiowej – szkło bezpieczne ma być z jednej czy z dwóch stron?

Ad. 2

Szkło bezpieczne ma być z dwóch stron.

3) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej wiaty stalowej.

Ad. 3

Zastosować projekt typowy jako element małej architektury spełniający parametry wg opisu projektu technicznego.

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”



4) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej kratownic – więźarów dachowych

Ad. 4

W załączeniu raport z obliczeń, kształt więzara wg rysunku K5.

5) Prosimy o informacje dotyczące materiału i grubości parapetów wewnętrznych.

Ad. 5

Konglomerat gr 2 cm, w kolorze ramy stolarki okiennej.

6) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej zadaszeń z tkaniny trójwarstwowej.

Prosimy o podanie wymiarów zadaszeń.

Ad. 6

Parametry zgodnie z opisem do projektu technicznego. Łączna powierzchnia 336 m², rozstaw belek wg rysunku A.02.

7) Prosimy o podanie parametrów technicznych wełny elewacyjnej

Ad. 7

Lambda 0,032 W/mK.

8) Prosimy o informacje odnośnie ilości zbrojenia dla płyt stropowych filigran i ujęcie tej pozycji w przedmiarach.

Ad. 8

Jeśli chodzi o zbrojenie stropu filigran to ostateczny kształt prętów oraz ich ilość będzie podana przez wykonawcę po dokonaniu obliczeń stropu i sporządzeniu projektu montażowego dostarczanego na budowę. Podstawowe parametry wg opisu konstrukcji.

9) Prosimy o podanie parametrów warstw dachu:- hydroizolacji EPDM, maty ochronnej, folii drenażowo – magazynującej, geowłókniny.

Ad. 9

Prosimy przyjąć rozwiązanie systemowe przeznaczone dla dachów zielonych ekstensywnych składające się z wyżej wymienionych elementów.

10) Prosimy o podanie parametrów odwodnienia liniowego, przelewu awaryjnego, przepustu dachowego.



Ad. 10

Zastosować rozwiązanie systemowe przeznaczone dla dachów zielonych ekstensywnych.

11) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej obramowań okiennych, drewnianych. Prosimy o podanie łącznej długości obramowań w mb.

Ad. 11

Obramowania wykonać jako element drewniany pełny o wymiarach przekrojowych 10 x 10 cm. Malowany zgodnie z dokumentacją. Ilość 95 mb.

12) Proszę o podanie parametrów technicznych paneli ściennych PCV.

Ad. 12

Parametry wg Opisu technicznego .

13) Proszę o podanie parametrów technicznych żaluzji. Proszę o podanie ilości i wielkości.

Ad. 13

Ilość i rozmieszczenie wg rysunków. Sterowane elektrycznie, wyposażone w czujnik światła (zamykane w przypadku dużego natężenia słońca), dzielone wg podziałów okiennych. Regulowany kąt lameli. Automatyczne otwieranie w miejscach wyjść w fasadach.

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.02.2023 r.