



WT.2370.2.7.2021

Częstochowa, dnia 24 marca 2021 roku

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.2.2021, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”*

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18, 22 oraz 23 marca 2021 roku wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), w postępowaniu nr WT.2370.2.2021, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Działając na podstawie art. 135 ust 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami:

Lp.	Treść pytania	Udzielone odpowiedzi/Dokonane modyfikacje
1.	<p>Pytanie do punktu 1.2 i 1.3 zał. nr 1 do SIWZ OPZ oraz §3 pkt 18 ppkt d) projektu umowy</p> <p>Informujemy, że w świadectwach dopuszczenia na wyposażenie znajdują się wszystkie niezbędne parametry sprzętu i stanowią one podstawę do jego użytkowania. Wyniki (protokoły/ sprawozdania) z badań stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i ich posiadanie nie jest wymagane do użytkowania konkretnego sprzętu. Czy Zamawiająca zatem odstąpi od wymogu dostarczenia wyników (protokołów/sprawozdań) z na elementy wyposażenia pojazdu?</p>	<p>Zamawiająca modyfikuje zapisy w zakresie wymagania protokołów/sprawozdań z badań. W pkt. 1.2 załącznika nr 1 do SWZ skreśla się zapis: <i>„wraz ze sprawozdaniem z badań”</i> oraz w §3 pkt 18 ppkt d) projektu umowy, skreśla się zapis: <i>„wraz z wynikami (protokołem/sprawozdaniem) badań”</i></p>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>

<p>2.</p>	<p>Pytanie do punktu 5.4.5.OPZ Motopompa pływająca</p> <p>Czy zamawiający dopuści dostarczenie motopompy pływającej o parametrach przewyższających parametry zawarte w OPZ tj. Maksymalna wydajność ok 1206 l/min, Wydajność przy 2 bar ok 556 l/min, wysokość podnoszenia do 34 m? podane parametry są parametrami wyższymi niż wskazane przez Zamawiającego. Reszta parametrów również zostanie spełniona.</p>	<p>Parametry motopompy pływającej określone w pkt. 5.4.5 OPZ należy rozumieć jako minimalne, w związku z czym, Zamawiająca dopuszcza dostarczenie motopompy pływającej o parametrach przewyższających wskazane w OPZ. W celu doprecyzowania zapisów OPZ, Zamawiająca modyfikuje pkt. 5.4.5 załącznika nr 1 do SWZ.</p> <p>Ponadto, modyfikuje się omyłkę pisarską, która wystąpiła w zapisie „<i>nasada tłoczna – 75Min</i>”, gdzie „<i>Min</i>” winno odnosić się do parametru „głębokość ssania”.</p> <p>PONIŻSZE ZAPISY: „Motopompa pływająca Maks. wydajność – 1200 dm³/min Wydajność nominalna (przy 2 barach) - 400 dm³/min Maks. zasięg rzutu wody - 30 m Wysokość podnoszenia - do 30 m słupa wody Nasada tłoczona - <i>75Min</i>. głębokość ssania max. - 30 mm Silnik 3600 obr./min o mocy min. - 3,3 kW”</p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: „Motopompa pływająca Maks. wydajność – <i>minimum</i> 1200 dm³/min Wydajność nominalna (przy 2 barach) - <i>minimum</i> 400 dm³/min Maks. zasięg rzutu wody - <i>minimum</i> 30 m Wysokość podnoszenia - <i>minimum</i> do 30 m słupa wody Nasada tłoczona – 75 <i>Min</i>. głębokość ssania max. - 30 mm Silnik <i>minimum</i> 3600 obr./min o mocy min. - 3,3kW”</p>
<p>3.</p>	<p>Pytanie do punktów 5.4.6, 5.4.7, 5.4.40</p> <p>Czy Zamawiający odstąpi od żądania dostarczenia aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP dla produktów wymienionych w ww. punktach? Informujemy iż żaden z producentów/dystrybutorów sprzętu na rynku polskim nie posiada CNBOP na dane produkty, chociaż są one zawarte w rozporządzeniu MSWiA. Jest to spowodowane brakiem możliwości spełnienia wymagań Polskich norm dla tych produktów z różnych względów, co za tym idzie uzyskaniem Świadectw dopuszczenia CNBOP.</p>	<p>Zamawiająca ogranicza zamówienie w zakresie dostawy wyposażenia w postaci pompy z napędem turbinowym – poz. 5.4.6, pompy strumieniowej (wysysacz) – poz. 5.4.7 oraz topór ciężki – poz. 5.4.40.</p> <p>Ww. pozycje zostają wykreślone z załącznika nr 1 do SWZ.</p>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

4.	<p>Pytanie do punktu 5.4.53</p> <p>Informujemy iż żadna gaśnica proszkowa o wadze 5 kg nie posiada Świadectwa dopuszczenia CNBOP. Badaniom podlegają gaśnice proszkowe 6 kg i takie posiadają CNBOP. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie gaśnicy proszkowej 6 kg ze Świadectwem dopuszczenia CNBOP?</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgodę na zaoferowanie gaśnicy proszkowej o wadze 6 kg. Ponadto, modyfikacji ulega pkt. 5.4.53 OPZ, poprzez zmianę wagi w następujący sposób: JEST: <i>„Gaśnica przenośna proszkowa 5 kg”</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>„Gaśnica przenośna proszkowa 6 kg”</i></p>
5.	<p>Pytanie do punktu 5.4.69 OPZ</p> <p>Zamawiający w tym punkcie wskazuje pilarkę ratowniczą o mocy 5,5 kW, która miała być kompatybilna ze sprzętem firmy Stihl. Informujemy iż pilarka ratownicza Stihl dostępna na rynku polskim posiada moc 4,4 kW. Czy zamawiający wyrazi możliwość dostarczenia pilarki ratowniczej o podanej mocy 4,4 kW firmy Stihl?</p>	<p>Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie pilarki o mocy 4,4 kW, w związku z czym modyfikuje się opis przedmiotu zamówienia w pkt 5.4.69 w następujący sposób: JEST: <i>„Minimalna moc 5,5 kw”</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>„Minimalna moc 4,4 kw”</i></p>
6.	<p>Czy Zamawiający mógłby przeanalizować rozwiązanie, aby zapis 200-litrowego zbiornika paliwa był spełniony w postaci 155-litrowego zbiornika i zamontowanych dodatkowo dwóch przenośnych 20-litrowych kanistrów z paliwem i jednego kanistra 10-litrowego z paliwem w celu uzupełnienia paliwa w zbiorniku głównym?</p>	<p>Zamawiająca nie wyraża zgody na zaoferowanie zbiornika paliwa o pojemności mniejszej niż wymagana w załączniku nr 1 do SWZ, tj. 200l.</p>
7.	<p>Czy Zamawiający dopuści, by szerokość skrytki przelotowej wynosiła min. 650 mm, natomiast wysokość min. 1400 mm?</p>	<p>Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie skrytki przelotowej o podanych wymiarach. W związku z powyższym, modyfikuje się załącznik nr 1 do SWZ w pkt. 4.1 w następujący sposób: JEST: <i>„Minimalne wymiary skrytki przelotowej wynoszą: szer. min. 800 mm, wys. min 1500 mm”</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>„Minimalne wymiary skrytki przelotowej wynoszą: szer. min. 650 mm, wys. min 1400 mm”</i></p>

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej warunkami zamówienia)

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>) zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pn. „07_zalacznik nr 1_OPZ_samochod sredni_gasnicy_poprawiony_2”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1 zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1 uwzględniający powyższe modyfikacje

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert **nie ulega zmianie.**

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
z up. /-/
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka
Zastępca Komendanta

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>