

Koronowo, 29 maja 2024 r.

ZP.271.1.13.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn. „BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY KORONOWO – 1 część:

Zadanie 1. Budowa części oświetlenia drogowego ze słupami oświetleniowymi (5 szt.) przy ul. Mała Droga, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa w Koronowie.

Zadanie 2. Budowa części oświetlenia drogowego ze słupami oświetleniowymi (4 szt.) w m. Więzowno".

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmienia zapisy SWZ z dnia 24.05.2024 r. w treści jak poniżej:

Pytanie 1:

Dot. zadania 1 - wysokość słupa stalowego, stożkowy, ocynkowany bez wysięgnika - 7m czy 8m?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że prawidłowa wysokość słupów wynosi 7m. Zamawiający zmienia zapisy SWZ z dnia 24.05.2024 r. – załącznik nr 7 OPZ – Projekty i przedmiary, Zadanie 1 Projekt Koronowo, Dokumentacja projektowa, PROJEKT WYKONAWCZY poprzez zamieszczenie Projektu wykonawczego z poprawioną omyłką pisarską dotyczącą wysokości słupów. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2:

Dot. zadania 2 - słup stalowy czy stalowy ocynkowany?, - na fundamencie czy wkopywany?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ należy skosztorysować prace zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania 2 – Projekt str. 6 i 16, i poglądowo z przedmiarem

robót. Zamawiający zmienia zapisy SWZ z dnia 24.05.2024 r. Rozdziale III pkt 1.2, który otrzymuje brzmienie:

„1.2 Budowa części oświetlenia drogowego ze słupami oświetleniowymi (4 szt.) w m. Więzowno, zakres zgodnie z załącznikiem graficznym NR 2

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie i zasypanie rowów dla kabli i słupów
- Wsypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Układanie kabli w rowach kablowych
- Wykop pod złącze kablowe
- Montaż szafki oświetleniowej
- Montaż słupów oświetleniowych **wraz z fundamentem, wkopywanych**
- Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych
- Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej”.

Zmiana SWZ z dnia 24.05.2024 r. jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.