

RZUT PARTERU

UWAGI I OZNACZENIA


WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

INSTALACJA GAZOWA Z RUR STALOWYCH

UWAGI – do instalacji gazowej:

- Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż 6,5m³
- Zasilanie urządzeń gazowych przewodem stalowym na wysokość H=0,8÷0,9m od podłogi z odcięciem poprzez kurek sferyczny DN20/DN25, ok. 1,4m nad poziomem podłogi
- stół DN25 – rury stalowe spawane
- rury prowadzić na wierzchu, pod sufitem podwieszanym

jednostka projektowa:		 <b>ALFA PROJEKT</b> BIURO PROJEKTOWE		ul. Śląska 2, lok. 1-4, 06-400 Chełmów tel. kom.: +48 505 119 694, telefax: +48 (23) 307 07 67 www.alfaprojekt.com.pl, biuro@alfaprojekt.com.pl NIP: 566-186-00-87, REGON: 141078501	
inwestor:	Powiat Warszawski Zachodni			ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
opiekun:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie				
adres inwestycji:	dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Bramki				
nazwa rysunku:	RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZOWA				
projektant: inst. sanitarne	mgr inż. Piotr Ślesicki	nr upr.	Pogłosz.		
sygnatariusz inst. sanitarne	mgr inż. Marcin Czarnecki	MAZ/0387/P00S/13			
opracownik:	mgr inż. Miłena Szabrowska	-			
opracownik:	inż. Klaudia Żmuda	-			
stadum:	specjalność:	data:	skala:	w r/s	
Projekt techniczny	Inst. sanitarne	5 czerwca 2023r.	1:100	PT-IS19	

