

RZUT PIWNICY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

- Proj. przyłącze wodociągowe z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN10 DN63mm /wg odrębnego opracowania/
- INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./ rurociągi zasilające piony i przybory prowadzone na ścianie zew./pod stropem, wykonane z rur stalowych nierdzewnych, połączenia zaprasowywane
- INSTALACJA C.W.+CYR /zasilanie wewnętrznej instalacji C.W.+cyrkulacja/ rurociągi zasilające piony i przybory prowadzone na ścianie zew./pod stropem, wykonane z rur stalowych nierdzewnych połączenia zaprasowywane
- INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./ rurociągi główne prowadzone w warstwach posadzkowych, wykonane z rur polipropylenowych PP–R, jednorodnych, PN 20, połączenia zgrzewane
- INSTALACJA C.W./CYRK. zasilanie wewnętrznej instalacji C.W./CYRK. rurociągi główne prowadzone w warstwach posadzkowych, wykonane z rur polipropylenowych PP–R, zespolonych, stabilizowanych Al, PN 20, Tmax = 90stC, Prob = 1,0/0,6[MPa] (Trob = 70/80°C), połączenia zgrzewane
- INSTALACJA PPOŻ. /zasilanie wewnętrznej instalacji PPOŻ./ rurociągi główne prowadzone pod stropem,wykonane z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych o połączeniach rowkowanych
- Zawór ze złączką do węża DN20 (w.z.) na wysokości 30cm
- Zawór ze złączką do węża DN20 (w.c.) na wysokości 30cm
- Przejścia szczelne w klasie przegrody EI120

UWAGA:

- NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI JEDNOCZEŚNIE PROJEKT URZĄDZENIA P.POŻ. (HYDANTY WEWNĘTRZNE)

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

ul. Śląska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanów
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05–870 Bramki

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY – INSTALACJA Z.W.U., C.W.U, CYR., P.POŻ.

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis:
Projektant: Inst. sanitarne	mgr inż. Piotr Ślesicki	MAZ/0405/PWBS/16	
Sprawdzający: Inst. sanitarne	mgr inż. Marcin Czarnewicz	MAZ/0387/POOS/13	
Opracował:	mgr inż. Milena Szabrańska	–	
Opracował:	inż. Klaudia Żmuda	–	

Stadium:	Specjalność:	Data:	Skala:	Nr rys.
Projekt techniczny	Inst. sanitarne	5 czerwca 2023r.	1:100	PT–IS08

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentów danych produktów.
6. Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.