

RZUT PARTERU

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

- INSTALACJA C.T. /zasilanie – powrót/ zasilanie projektowanej instalacji c.t., rurociągi prowadzone pod stropem, wykonane z rur zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych precyzyjnych ze szwem wzdłużnym. Połączenia zaprasowane.
- INSTALACJA C.O. /zasilanie – powrót/ zasilanie projektowanej instalacji c.o., rurociągi prowadzone pod stropem, wykonane z rur zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych precyzyjnych ze szwem wzdłużnym. Połączenia zaprasowane.
- INSTALACJA C.O. /zasilanie – powrót/ rurociągi prowadzone w warstwach podfogowych/posadzkowych od rozdzielaczy do elementów grzejnych z rur warstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE–RT/Al/PE–RT. Połączenia zaprasowywane.
- INSTALACJA C.O. /ogrzewanie podfogowe/ Rura PE–RT 16x2,0 z powłoką antydyfuzyjną do ogrzewania płaszczyznowego, Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C).
- Pion instalacji c.o.
- C.T. P1 — Pion instalacji c.t.

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentów danych produktów.
6. Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

ul. Śląska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanów
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05–870 Bramki

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis:
Projektant: Inst. sanitarne	mgr inż. Piotr Ślesicki	MAZ/0405/PWBS/16	
Sprawdzający: Inst. sanitarne	mgr inż. Marcin Czarnewicz	MAZ/0387/P00S/13	
Opracował:	mgr inż. Milena Szabrańska	–	
Opracował:	inż. Klaudia Żmuda	–	

Stadium:	Specjalność:	Data:	Skala:	Nr rys.
Projekt techniczny	Inst. sanitarne	5 czerwca 2023r.	1:100	PT–IS11