




PARAMETRY TECHNICZNE
####

OZNACZENIE PROJEKTOWE		SEP
PRZEPŁYW NOMINALNY [L/s]		5
POJEMNOŚĆ GROMADZENIA TŁUSZCZU [L]		235
POJEMNOŚĆ GROMADZENIA OSADU [L]		n/d
PRZYLĄCZA	ŚREDNICA	RODZAJ MAT.
WŁOT 1	200	PVC
WŁOT 2	*	*
WYLOT	200	PVC
POZIOM TERENU		*
SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA		
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE		C35/45
NASIĄKLIMOŚĆ		<5%
STOPIEŃ MROZODOPORNOŚCI W WODZIE		F150
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI		W8
KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ		A1
STOPA ANTYPYROPOROWA (OPCJA)		SZER./ŚREDN. WYSOKOŚĆ
		*
DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:		
- Wymiary w [mm]		



SEPARATOR TŁUSZCZU

Jednostka projektowa		 ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE		ul. Ślaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanów tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67 www.alfaprojekt.com.pl, biuro@alfaprojekt.com.pl NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501	
Inwestor:		<u>Powiat Warszawski Zachodni</u>		ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Opis:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbudową istniejącej witły na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Białki, gm. Błonie			
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Białki, ul. Północna 18, 05-870 Białki			
Nazwa rysunku:		SEPARATOR TŁUSZCZU			
Imię i Nazwisko		Wzrost		Podpis	
Projektant: inst. sanitarne		mgr inż. Piotr Ślesicki		MAZ/0405/PWBS/16	
Sprawdzący: inst. sanitarne		mgr inż. Marcin Czarniewicz		MAZ/0387/P005/13	
Opracował:		mgr inż. Miłena Szabrońska		-	
Opracował:		inż. Klaudia Żmuda		-	
Studium:		Specjalność:		Data:	
Projekt techniczny		Inst. sanitarne		5 czerwca 2023r.	
				Skala:	
				1:25	
				Nr rys.	
				PT-1S07	