

Szczuczyn, dnia 30.06.2023r.

**Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn**

RI.271.7.2023

**Zainteresowani oferenci
Strona internetowa Zamawiającego**

Dotyczy postępowania pn. „Wymiana złoża filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka”

W odpowiedzi na złożone zapytania do prowadzonej procedury przetargowej, ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00269092/01 z dnia 21-06-2023r., Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710), poniżej przedstawia informacje w zakresie o jaki wystąpili oferenci:

Pytanie:

Po zapoznaniu się z wynikami wody surowej ze studni SW-1 i SW-2 (sprawozdanie z badań Nr F.9051.567.2022 z dnia 19.07.2022), proponuję zmianę wypełnienia filtrów.

Badana woda wykazuje bardzo dużą zawartość żelaza SW-1 >5000µg/l i niewielkie przekroczenie manganu 184µg/l, studnia SW-2 2830µg/l i niewielkie przekroczenie manganu 138µg/l. Należało by wykonać filtr w kierunku filtracji i usuwania żelaza i w mniejszym stopniu usuwania manganu.

Zatem należy wykonać zasyp filtrów jak poniżej:

frakcja 5 – 10 mm H objętość dennicy filtra

frakcja 2 – 5 mm H 0,1 m

frakcja 1,4 – 2 mm H 0,1 m

złoże z masy G1 H 0,4 m frakcja 1 – 3 mm

frakcja 1,4 – 2 mm H 1,0 m

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasyp filtrów zgodnie z moją propozycją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do zaproponowanego schematu zasypu złoża filtracyjnego, tym samym wyraża zgodę na zasypanie filtrów według wskazanego schematu.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną treścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

Artur Kuczyński