

Toruń, 02 marca 2022 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/6/12WOG/2022**

na: Dostawę artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych w branży budowlanej.

**PYTANIE:**

Cyt: Czy przy oprawie ulicznej wymagany jest certyfikat ENEC? Lub czy można złożyć dwie oferty: na oprawy z certyfikatem CE i drugą na oprawy z certyfikatem CE i ENEC?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza składania dwóch ofert na tą samą oprawę.

Oprawa uliczna musi posiadać oznaczenie CE oraz ENEC wraz z certyfikatami zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale IV, ust 2, część 3, poz. 8 SWZ.

**Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie prowadzą do zmiany treści SWZ.**

**KOMENDANT**

**/-/ płk Grzegorz GOTOWICZ**