

Przystajń, dnia 20.12.2021 r.

RI-KR.271.10.2021

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, Gmina Przystajń

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2;

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją dla pompowni PK 3 średnica rurociągu tłoczego wynosi PE110, a punkt pracy pompy został przeliczony dla prędkości przepływu 3,9 l/s. Ze względu na konieczność zapewnienia samooczyszczania przewodu tłoczego minimalna wymagana prędkość przepływu wynosi 6 l/s. Prosimy o ponowne przeanalizowanie punktu pracy pompy dla dobranej średnicy i potwierdzenie wymagań.

Odpowiedź:

Należy dobrać pompy i pozostałe parametry przepompowni PK-3 tak, by zapewnić minimalną prędkość w rurociągu tłocznym nie mniejszą niż 0,7 m/s.

WÓJT
GMINY PRZYSTAJŃ
Herbik Mach