

UWAGI:
1. Wymiary podane w centymetrach.
2. Konstrukcję nośną pod moduły PV montować zgodnie z instrukcją producenta.
3. Wysokość i kolor ogrodzenia zgodne z istniejącym.
4. Wykonać fundamenty pod słupki ogrodzenia. Wym. 30x30 cm, głębokość min. 80 cm.
5. Przy prowadzeniu prac ziemnych zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia terenu.

jednostka projektowa:	ECOREN Sp. z o.o. ul. Trakt Św. Wojciecha 237B, 80-017 Gdańsk		
inwestor:	Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska		
Zakres opracowania:	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19,505 kWp		data: **04.2024**
Lokalizacja:	**Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach** (Kaliska, ul. Przemysłowa 46; dz. nr 464/29, 464/47, 464/48, 490/1)		wym. rysunku: **A3**
tytuł rysunku:	**PZT - ogrodzenie instalacji PV**		skala **1:200**
stadium:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	branża: **ELEKTRYCZNA**	
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Kacper Redlicki	POM/0425/PWBE/21	
opracowujący	mgr inż. Natalia Redlicka	-	
opracowujący	inż. Damian Kostuch	-	

nr rysunku: **T1**