


Rozdzielnica podtynek 2x18
IP40; II KL ochr. 435x384x105
z drzwiczkami białymi

tablica rozdzielcza główna
bud. Ośr. Zdrowia



UWAGA:
1. Ostateczną wielkość zabezpieczeń obwodów dobierać do faktycznych mocy instalowanych urządzeń
2. Równomiernie obciążać fazy

"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."
Układ przewodów: TN-S

$P_i = 15000 \text{ W}$
 $P_s = 11000 \text{ W}$

