

Zestawienie uśrednionych parametrów geotechnicznych													Załącznik nr 8			
TEMAT Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia działka nr 1043/4 i 1043/11																
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE														
Profil	Opis litologiczno  genetyczno stratygraficzny	Nr wars	Symbol gruntu	Symbol geologi	Stan gruntu		Wilgot- ność  naturalna  W <sub>n</sub> %	Gęstość objętości owa  ρ t/m³	Spójność  C <sub>u</sub> kPa	Kąt tarcia  we- wnętrz- nego φ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Zawar- tość cz.org.  I <sub>em</sub> %	
					Stopień zagęszcze- nia I <sub>D</sub>	Stopień plastycz- ności I <sub>L</sub>					Pierwotnej  M <sub>o</sub> kPa	Wtórnej  M kPa	Pier- wotny  E <sub>o</sub> kPa	Wtórny  E kPa		
CZWARTORZĘD	HOLOCEN	Gleba		Gb	Gleba											
	PLEJSTOCEN	Piasek średni	I	Ps	-	0,48	-	22	2,00	-	32,7	88272	98080	74503	-	-
		Gлина zwięzła +okruchy	II	Gz	C		0,23	18	2,10	15,74	14,30	27497	45838	19248	-	-
		Piasek średni	III	Ps	-	0,51	-	14	1,85	-	33,1	96348	107053	81297	-	-