



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 13.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy potencjalny wykonawca winien uwzględnić w wycenie wykonanie prac związanych z uzbrojeniem nowo odwierconej studni głębinowej tj: montaż rurociągu wznosnego , pompy głębinowej , głowicy itd, Jeśli tak zwracamy się o podanie parametrów pompy głębinowej, średnicy i materiału rur wznosnych.

Odp:.

Tak

Proszę o uwzględnienie poz. 160 przedmiaru

Pytanie nr 2

Czy w zakres inwestycji wchodzi prace związane z wykonaniem remontu istniejącej studni głębinowej nr 1 A. Jeśli tak zwracamy się o podanie zakresu remontu.

Odp: Należy uwzględnić wymianę pompy o parametrach określonych w poz. 160 przedmiaru

Pytanie nr 3

Zwracamy się o skorygowanie powierzchni ścian zbiornika popłuczyn (przyjęto w przedmiarach za mała ilość).

Odpowiedź

Skorygowano w obmiarze

Pytanie nr 4

Zwracamy się o skorygowanie przedmiaru w zakresie grubości przekrycia zbiornika balami drewnianymi. W przedmiarze jest deska grubości 25 mm a w rysunku konstrukcyjnym belka o grubości 18 cm.

Odp:

Skorygowano w obmiarze

Pytanie nr 5

W części opisowej projektu sanitarnego zbiornik wód popłucznych opisany jest jako najazdowy, Natomiast z rysunków konstrukcyjnych nie wynika , żeby był to zbiornik najazdowy.

Odp:

Błąd zapisu w projekcie sanitarnym. Zbiornik nie jest najazdowy

Pytanie nr 6

Zwracamy się o skorygowanie grubości ścian muru oporowego . Załączony przedmiar przewiduj mur grubości 20 cm . natomiast rysunku konstrukcyjny 25 cm

Odp:

Skorygowano w obmiarze , grubość ścian muru oporowego – 25 cm

Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.