



Augustów dn. 09.08.2022 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie”

### A. Zamawiający dodaje Załącznik do SWZ

- 1) Projekt kanalizacji sanitarnej z częścią ciśnieniową
- 2) Decyzja ZRID
- 3) Sst przejście aktywne-1
- 4) Specyfikacja techniczna nasadzeń drzew
- 5) Opinia geotechniczna
- 6) STWiOR

### B. Zamawiający zmienia Załączniki do SWZ

- 1) Branża sanitarna oraz elektryczna

C. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o załączenie SST dot. znaków aktywnych. Brak wymagań w dokumentacji.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

#### **Pytanie nr 2**

Zwracam się o podanie odległości wywozu drewna i karpiny z wycinki.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dłużyce i materiały nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Pozostałe materiały, w tym karpiny, Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie.



**Pytanie nr 3**

Zwracam się o podanie odległości wywozu materiałów betonowych ( płyty i trylinka) pochodzących z rozbiórki.

**Odpowiedź**

Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

Pozostałe materiały Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie.

**Pytanie nr 4**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz schematu dotyczącego pompowni ścieków, w opisie znajduje się informacja o oddzielnej dokumentacji projektowej na ten element

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

**Pytanie nr 5**

Zamawiający przewidział budowę ścieżki rowerowej z mma.

Zwracam się z zapytaniem : jakiego koloru ma być zaplanowana ścieżka?

**Odpowiedź**

Ciąg pieszo – rowerowy należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej koloru czerwonego.

**Pytanie nr 6**

Zwracam się o potwierdzenie iż na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Zamawiający będzie wymagał 1 rok gwarancji.

**Odpowiedź**

Potwierdzam, iż na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Zamawiający wymaga 1 roku gwarancji.

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej schematu oraz opisu przepompowni ścieków sanitarnych, zgodnie z zapisem w Opisie Technicznym kanalizacji sanitarnej pkt 4.2 Rozwiązania projektowe kanalizacji sanitarnej, iż ‘Projektuje się sieć sanitarną w technologii grawitacyjnej, która odprowadzać będzie ścieki do najniższej położonego teren. W miejscu tym zostanie zlokalizowana przepompownia ścieków sanitarnych PS, która została ujęta w odrębnej dokumentacji projektowej’

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.



**Pytanie nr 8**

Jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane trawniki na skarpach? Ile należy wykonać kosztów w ciągu jednego roku pielęgnacyjnego ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SST.

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się z prośbą o załączenie brakującej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej nasadzeń drzew.

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

**Pytanie nr 10**

W przedmiarze drogowym brak pozycji dotyczącej wykonania nowych nasadzeń drzew wg Planu sytuacyjnego. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru drogowego o brakujący zakres robót z podaniem ilości, rodzaju drzew.

**Odpowiedź**

Kompletne informacje potrzebne do przygotowania oferty znajdują się w załączonej Specyfikacji Technicznej nasadzeń drzew.

**Pytanie nr 11**

Jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane nasadzenia drzew ?

**Odpowiedź**

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane nasadzenia i zachowanie przez materiał roślinny żywotności przez okres 24 miesięcy od daty odbioru wykonanych nasadzeń.

**Pytanie nr 12**

Jaka gwarancja będzie obowiązywać na wykonanie oznakowanie cienkowarstwowe ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga 1 roku gwarancji.

**Pytanie nr 13**

Według projektu stałej organizacji ruchu podana ilość znaków pionowych w poz. 98 tj. 44 szt. zawiera również dwa znaki aktywne D-6. Zwracamy się zatem z pytaniem czy w poz. 99 należy ująć koszt dwóch znaków aktywnych D-6 ? Jeżeli tak prosimy o poprawienie ilości znaków.

**Odpowiedź**

Zasilanie znaków aktywnych D-6 przewidziano z projektowanej sieci kablowej oświetlenia ulicznego. Z proj. SO, obw. 2, z fazy L1, L2 przewidziano naprzemiennie zasilać projektowane



opraw oświetlenia podstawowego i doświetlenia przejść dla pieszych. Faza L3 z SO, obw. 2 (z ominięciem zegara astronomicznego) została przewidziana do zasilania znaków aktywnych D-6 napięciem sieciowym 230 V. Znaki aktywne D-6 należy zamocować na dodatkowym wysięgniku 1,5 m wspawanym (na etapie produkcji słupa) na wysokości 2,5 m na proj. słupach doświetlenia przejść dla pieszych nr L2/14 i L2/15. Powyższe nie stanowi oddzielnego "projektu branży elektrycznej przejścia dla pieszych", a po doprecyzowaniu zwiera się w projekcie "BRANŻA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiórka elektrycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego".

#### **Pytanie nr 14**

Zwracamy się z pytaniem o podanie sposobu w jaki mają być zasilane lampy wczesnego ostrzegania na znakach aktywnych D-6 ? W pkt. 2 jest informacja o projekcie *branży elektrycznej przejścia dla pieszych*. Prosimy o uzupełnienie o brakujący projekt **branży elektrycznej przejścia dla pieszych**.

#### **Odpowiedź**

Zasilanie znaków aktywnych D-6 przewidziano z projektowanej sieci kablowej oświetlenia ulicznego. Z proj. SO, obw. 2, z fazy L1, L2 przewidziano naprzemiennie zasilać projektowane oprawy oświetlenia podstawowego i doświetlenia przejść dla pieszych. Faza L3 z SO, obw. 2 (z ominięciem zegara astronomicznego) została przewidziana do zasilania znaków aktywnych D-6 napięciem sieciowym 230 V. Znaki aktywne D-6 należy zamocować na dodatkowym wysięgniku 1,5 m wspawanym (na etapie produkcji słupa) na wysokości 2,5 m na proj. słupach doświetlenia przejść dla pieszych nr L2/14 i L2/15. Powyższe nie stanowi oddzielnego "projektu branży elektrycznej przejścia dla pieszych", a po doprecyzowaniu zwiera się w projekcie "BRANŻA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiórka elektrycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego".

#### **Pytanie nr 15**

W przedmiarze drogowym w poz. 99 montaż kompletnego oznakowania na aktywnych przejściach – Zwracamy się z pytaniem jakie elementy/prace należy wycenić w tej pozycji ?

#### **Odpowiedź**

Dwa komplety czujek ruchu (po jednej na każdą stronę), lampy wczesnego ostrzegania fi 100 2 szt na znak (łącznie 4 szt), znak D6 aktywny led 2szt, 6 szt (po 3 szt na stronę) APO (aktywne punktowe elementy odblaskowe led – „kocie oczka”, szafa sterownicza, komplet okablowania wraz z montażem.

#### **Pytanie nr 16**

W przedmiarze drogowym poz. 100 – Zwracamy się prośbą o podanie jakie wymagania mają spełniać bariery drogowe tj. poziom powstrzymania w funkcjonowania bariery oraz szerokość pracująca bariery ?

#### **Odpowiedź**

Bariery ochronne N2 W4 – wyrób indywidualny.



**Pytanie nr 17**

Zwracamy się z pytaniem czy oznakowanie poziome cienkowarstwowe na przejściach dla pieszych ma być w kolorze czerwonym ? W szczególności w miejscu aktywnego przejścia dla pieszych

**Odpowiedź**

Oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych w kolorze białym.

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dotyczących branży sanitarnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację.

**Pytanie nr 19**

Zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafie 5 pkt. 2 Projektu umowy - Załącznik nr 2 prosimy o wyjaśnienie czy zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywać się na podstawie faktur częściowych, wystawianych miesięcznie ?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opracowania dotyczącego badań geotechnicznych.

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o załączenie decyzji ZRID

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył decyzję do postępowania.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o załączenie wyników badań podłoża gruntowego wykonanego przez „Geolbud” s.c. w listopadzie 2021r.,

**Odpowiedź**

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.



### **Pytanie nr 23**

Ze względu na brak projektu odnośnie przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że zakres zadania obejmuje wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych bez kanału tłoczego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać odcinek przewodu tłoczego PS-Z1-T1 o dł. ok. 14,2m z rur PE100 SDR17 dn63, następnie wykonany odcinek połączyć w pkt. T1 z istniejącym przewodem tłocznym.

**D. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

**14.2. Termin składania ofert: 11.08.2022 r. godz. 10.00**

**14.3. Termin otwarcia ofert: 11.08.2022 r. godz. 10:10**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14.3 SWZ po zmianie jest:**

**14.2. Termin składania ofert: 18.08.2022 r. godz. 10:00**

**14.3. Termin otwarcia ofert: 18.08.2022 r. godz. 10:10**

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

**14.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.09.2022 r.**

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

**15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.09.2022 r.**

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2022/BZP 00267945/01 w sekcji:**

- VII.8.1.) Termin składania ofert;
- VII.8.3.) Termin otwarcia ofert;
- VII.8.4.) Termin zawiązania ofertą.

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza  
Filip Jerzy Chodkiewicz**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona