



Człuchów, dnia 27.05.2024 r.

IN.271.12.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na przebudowę zbiornika wodnego w Nieżywiciu.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 27.05.2024 roku:

1. Czy jest znana dokładna lokalizacja wywozu urobku?
2. Gdzie przewidziane jest odpompowywanie wody z wykopu z wizji lokalnej wynika że nie ma tam żadnego rowu?
3. Jeżeli chodzi o wykoszenie traw czy chodzi tu też o wyrwanie krzaków od strony ulicy Radosnej?

Odpowiedzi na pytania:

1. Nie jest znana dokładna lokalizacja wywozu urobku.
2. W celu odpompowywania wody z wykopu należy dokonać tymczasowego podziału istniejącego zbiornika groblą, wykonaną z materiału ziemnego pozyskanego w procesie pogłębiania i formowania części dna zbiornika. Po pogłębianiu i uformowaniu części dna zbiornika proces odpompowania wody należy odwrócić.
3. W celu umożliwienia wjazdu na działkę nr 354 od strony ulicy Radosnej istnieje konieczność wycinki zakrzaczeń na szerokości wjazdu.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>

z up. Wójta
Bogusław Lipski
Kierownik Referatu