

UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wymiary budynku podawane są w centymetrach, wymiary stolarki w milimetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości między rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny być wyjaśnione z głównym projektantem.
- Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R,E,I należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych.

PROJEKT:

Budowa Centrum Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego przy ul.Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy

DZIAŁKA NR 155/3, 103/3 , OBRĘB 0177, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046101_1, Miasto Bydgoszcz, CHODKIEWICZA 44, 85-667 Bydgoszcz

INWESTOR:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WEGNER SP. Z O.O. SP. K.
UL. BUKOWSKA 177 60-196 POZNĄŃ



AUTOR PROJEKTU:

MGR INŻ. KRYSZTOF ŚMIGIELSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0409/PWOS/17
w specjalności sanitarnej w zakresie projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ŁUKASZ PIETRUSZCZAK
NR UPRAWNIEN: WKP/0392/POOS/18
w specjalności sanitarnej w zakresie projektowania bez ograniczeń

OPRACOWANIE:

TREŚĆ RYSUNKU:

KOMORA NA ZESTAW HYDROFOROWY

DATA: 29.12.2023 NR RYS. 1 : 25

SKALA: 1 : 25

REW:

PW_IS07

