


ZESTAWIENIE LINII nN

Kolizja		Droga Zaczernie												
Stacja trafo obwód		Zaczernie 2								Zaczernie 4				
Numer słupa:		3/2	2/2/AB	4/2/AB	5/2/AB	6/2/AB	7/2/AB	8/2/AB	9/2/A	4/1/4/A				
					KKb -12/10	P-12/10	KK-12/12	P-12/10		P-10				
RAZEM														
Rozpiętość przęseł [m]:	196	45	32	21	21	21	26	30						
PRZEWODY	-													
SRS110														
A160PS	34										34			
A110PS	63										63			
AsXSn 4x70+2x35	154				46	46	29	33						
AsXSn 2x25	106	50	35	21										
AsXSn 4x16	28						27,5							
ŻERDZIE	6				2	1	1	1		1				
E-12/10	4				2	1		1						
E-12/12	1						1							
USTÓJ	-				U4	U1	UP4	U1		U1				
Wykop	16				4,9	2,07	4,9	2,07		2,07				
Obejma Ou-1	3					1		1		1				
Obejma Ou-2	2						2							
Płyta ustojowa U-85	3					1		1		1				
Płyta ustojowa U-130	4				2		2							
Płyta stopowa 0,3x0,3	1						1							
Element Eu-1	2				2									
Hak wieszakowy SOT 21.2	12	1	1	1	2	2	2	1	1	1				

ZESTAWIENIE LINII nN

[illegible]

ZESTAWIENIE LINII nN

Kolizja		Droga Zaczernie														
Stacja trafo obwód		Zaczernie 2								Zaczernie 4						
Numer słupa:		3/2	2/2/AB	4/2/AB	5/2/AB	6/2/AB	7/2/AB	8/2/AB	9/2/A	4/1/4/A						
	RAZEM				KKb -12/10	P-12/10	KK-12/12	P-12/10		P-10						
Rozłącznik RSA 2/3	1				1											
Zespół mocujący RSAW-2	1				1											
Oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem	5	1			1	1	1	1								
Osłona bezpiecznika SV19.25	5	1			1	1	1	1								
KABEL	-															
Zacisk odgałęźny SL4-25	4				4											
Taśma stalowa 20x0,7	16				16											
Rura osłonowa BE75	3				3											
Ramka do mocowania rury FR	3				3											
Głowiczka termokurczliwa AK4 25-150	1				1											
OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIE	-	TP2x10			TP2x10		TP2x10		TP2x10							
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	132	33			33		33		33							
Pręt stalowy ocynkowany ø18mm dł. 10m	8	2			2		2		2							
Śruba ocynk. M10x25+N+PS+PO	32	8			8		8		8							
Uchwyt dwumetalowy 11803	12	3			3		3		3							
Ograniczniki przepięć ASA 0,66/5	16	1			7		4		4							