



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

- 1.sala wystawowo-konferencyjna - 213,73 m²
- 2.chłodnia - 7,48 m²
- 3.chłodnia - 4,72 m²
- 4.zmywalnia - 9,29 m²
- 5.kuchnia - 35,06 m²
- 6.wc damskie+ niepełno. - 5,72 m²
- 7.wc damskie - 2,73 m²
- 8.wc męskie - 11,59 m²
- 9.wc personelu męski - 11,59 m²
- 10.wc personelu damski - 11,59 m²
- 11.wyjście ewakuacyjne - 40,94 m²
- 12.szatnia - 11,35 m²
- 13.wiatrołap - 26,87 m²

B	Oprawa nastopowa NEPTUN LED 35W IP65
■	Oprawa nastopowa RUBIN LED 27W IP44
■	Oprawa nastopowa ARUNA LED 56W 4R IP20
■	Oprawa nastopowa Awaryjna AWEX 3W 2H AT IP41
EW	Oprawa nastopowa AWEX HELIOS 3W 2H AT IP44
⊗	Oprawa oświetleniowa- naświetlacz LED 10W IP44
⊗	OPRAWA OŚWIETLENIOWA: 1x60W - NASCIENNA

- ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY -IP21
- ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY, 2-BIEGUNOWY - IP44,
- ŁĄCZNIKI: PRZYCIŚK DZWONKOWY - IP44,
- GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP44
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP21
- PRZYŁĄCZE ELEKT. 1-FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- Czujnik ruchu JQ26 IP 44
- PU Miejscowe uziemienie linka LgY6mm2

Objekt:	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE		
Lokalizacja:	obwód 0001 miasto Tuliszków, działki nr 2077/1;2429/1;2076;2075		
Inwestor:	Gmina i Miasto Tuliszków		
Temat:	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie		
Nazwa rys:	Rzut piętra	Data:	wrzesień 2022
Elektryczna:	mjr inż. Ireneusz Jachó upr. GPR 7345-597 w spec. Instalacyjnej	Skala 1:100	numer rysunku 2
sprawdzenie:	mjr inż. Krystian Sebastian Kłak upr. WZP0575/PW02/21 w spec. Instalacyjnej		